

Forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjon.

TE sin saksbehandler for dette tiltaket: Jan Petter Moan tlf.: 95897786.

Denne foreleggningen gjelder etablering av elanlegg innen rammen av områdekonsesjon. Etter vilkår i konsesjonen skal planene for nyanlegg forelegges kommunen, fylkesmannen, fylkeskommunen, grunneiere og andre berørte parter. Foreleggningen gjelder for følgende tiltak:

Tiltakets art/plassering:

Humstadmyran – Dolmseth:

2 stk. nye nettstasjoner NS70884, NS70885 og nye 22 kV høyspent kabler. iht. vedlagt oversiktskart. Anlegget går fra eiendom G.nr. 9/3 og videre langs veien forbi g.nr. 9/7 – 9/1 og videre over fjorden til Dolmseth der vi går inn på eks. kabel ett stykke. Kabelen går så videre fra NS70354 og langs veien frem til en ny endemast som monteres ved avkjøring til Per Dolmseth.

Dokumentasjon vedr. tiltakets plassering/omfang:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Oversiktskart hele anlegget | vedlegg: Oversiktskart M-4000 |
| 2. Skisse av nettstasjoner. | |

Beskrivelse av anlegget:

1 stk. nettstasjon type MØRE Mini-Maxi, og 1 stk. nettstasjon ABB MG350 fjernstyrt, sjøkabel over fjorden og ellers standard kabelløsninger.

Systemmessig begrunnelse:

Anlegget bygges på grunn av at nettet er gammelt i området og krever fornyelse. Jordkabler er valgt ut fra retningslinjer i områdekonsesjon fra NVE og forholdet til dyrket mark. I tillegg kommer det en ny 132kV linje som krysser vårt linjenett som krever kabling. Vi får også etablert brytere for sammenkobling av linjenett i området som blir fjernstyrt.

Forhold til eksisterende arealplaner:

Nettstasjoner er ikke innregulert.

Kort beskrivelse av hvilke hensyn som er tatt til- og hvilke konsekvenser tiltaket vil få for miljø og arealbruk:

Plassering av nettstasjoner og kabler er avklart med grunneiere. Disse er plassert hensiktsmessig i forhold til drift- og vedlikehold av komponentene. Nettstasjoner er plassert utenfor drivbart jordbruksareal og resten av kabeltraseer er plassert mest mulig langs eksisterende infrastruktur.

Nettstasjoner ivaretar dagens krav til el.forskrifter og miljø.

Eventuelle alternative løsninger. Dispensasjonsbehandling:

Alternative løsninger er ikke vurdert.

Uttalelse fra andre myndigheter:

Ingen uttalelser foreligger.

Avtale med grunneiere. Varsel til naboer vedr. tiltaket:

Grunneiere er varslet via epost, noe pr. post, pr. tlf. og er positive til tiltaket.

Ytterligere opplysninger av interesse vedr. tiltaket:

- Det bør vurderes felles trase for fiberfremføring i området.
- TEN har ikke kontaktet kystverket når det gjelder kryssingen over fjorden da vi regner at dette ligger innenfor området hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven.

Distribusjonsliste:

Mottaker	Adresse 1	Adresse 2	Postnr./-sted
Åfjord kommune	Øvre Årnes 7		7170 Åfjord

Sted	Dato	Underskrift
Åfjord	01.03.2019	<i>Jan Petter Moan</i>