

Fra: Finn Herje (fhe@nve.no)

Sendt: 24.05.2019 09:59:01

Til: Hårstad Trude Iversen

Kopi:

Emne: SV: Angående varslet innsigelse til ny kommuneplan i Åfjord

Vedlegg:

Hei

Viser til tlf.-samtale nettopp ang. saken. Jeg har, som du ser, tatt ut det avsnittet av vår uttalelse til planforslaget som berører emnet. Dersom det tas inn anbefalte forslag til bestemmelse (eller noe tilsvarende) til hensynssone § 11-8 a/d i en bredde som anbefalt, anser vi våre Vilkår til egengodkjenning som oppfylt og vi har derved ikke lenger innsigelse til planforslaget.

Mvh

Finn Herje

Senioringeniør

mobil 916 725 89

Tlf.sentralbord: 09575

e-post [Fhe@nve.no](mailto:fhe@nve.no)

Abels gate 9, 7030 TRONDHEIM

Web: www.nve.no



Nettanlegg på regionalnettnivå med transformatorstasjoner er i hovedsak unntatt behandling etter plan- og bygningsloven (PBLs § 1-3), og skal avmerkes som hensynssone i plankartet, med båndlegging etter energiloven og angivelse av formålet (PBLs §§ 11-8 d, evt. bokstav a/12-6). Kraftledninger i distribusjonsnettet som bygges og drives i medhold av en områdekonsesjon etter energiloven er ikke unntatt fra plandelen av PBL. Kraftledningsanlegg som omfattes av områdekonsesjonene (distribusjonsnettet), kan i reguleringsplan avmerkes som arealformål *Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur*, med underformål *Traseer for teknisk infrastruktur* (PBLs §§ 11-7 nr. 2 / 12-5 13 nr. 2). Kommunen har også mulighet til å fastsette hensynssone for fare med tilhørende bestemmelser om bygging nær kraftledninger (PBLs § 12-6, jfr. § 11-8 a). Vi anbefaler følgende bestemmelse knyttet opp mot hensynssonen: «Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen og alle tiltak i terrenget og anleggsarbeid innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med ledningseier». Det må ikke tilrettelegges for varig opphold under ledningene (feks lekeplasser). Bredden på sona bør ikke være kortere enn 20 meter til hver side for senter av ledningen. Eksakt bredde for de enkelte anlegg kan fås ved henvendelse til Statnett.

Fra: Hårstad Trude Iversen [mailto:Trude.Iversen.Harstad@afjord.kommune.no]

Sendt: fredag 24. mai 2019 08:46

Til: Finn Herje <fhe@nve.no>

Emne: Angående varslet innsigelse til ny kommuneplan i Åfjord

Hei!

Viser til telefonsamtale tidligere i dag og uttalelser fra NVE i forbindelse med høring av ny kommuneplan i Åfjord kommune.

Vilkår for egengodkjenning- Innsigelse:

- Eksisterende overføringslinjer og omformingsanlegg for kraft med gyldig anleggskonsesjon i regional- og sentralnettet er å betrakte som nasjonale og vesentlige regionale interesser. Som nasjonal sektormyndighet med ansvaret for å ivareta hensynet til sikker framføring av

elektrisk kraft fremmer NVE innsigelse til planen inntil disse overføringslinjene er tilstrekkelig markert i plankartet og det er tatt inn tilhørende bestemmelser som ivaretar disse.

Vi skal endre plankartet slik at kraftlinjene blir tilstrekkelig markert, dvs. legge inn en hensynsone med bredde 20 m til hver side av kraftlinja. I tillegg vil det bli tatt inn bestemmelser som ivaretar disse.

Kan du bekrefte at varslet innsigelse da vil bli trukket?

Vennlig hilsen

Trude Iversen Hårstad

Fagleder

Tlf. 72 53 23 51



Åfjord kommune
Levende samfunn med
glød, glede og utvikling

E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.