

Fra: Siri Monkan (siri@plan.no)
Sendt: 13.09.2019 11:17:29
Til: Berdahl Jan Ove; Vingen Kjell
Kopi: Kari Bøgle

Emne: Tangen/Melan - sluttbehandling

Vedlegg:

Hei!

Ser planforslaget skal behandles neste uke, vi har sett gjennom innspill og endringer og har noen kommentarer.

Frihøyde under bru.

Bruakritekten her var litt skeptisk til formulering av bestemmelsen. Frihøyde indikerer jo den minste fri høyde den til en hver tid skal være under brua. Når det er bru over fast grunn er jo det greit nok, når det er snakk om et elveløp som i tillegg påvirkes av flo/stormflo vil høyden naturlig nok variere. Er det snakk om frihøyde over kote 0 eller er det frihøyde over den høyeste teoretiske vannstanden (flom i kombinasjon med springflo mm.)? Dersom det er det siste er ikke brua planlagt deretter per nå, og arkitekt her var skeptisk til om det var gjennomførbart. Brua er planlagt etter NVEs føringer, så det skulle ikke være noe problem, men greit å være obs på formuleringen.

Ang. endringen av pkt. 5.4.2 Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Dersom elvekanten skal plastres vil det være behov for tiltak i grensesonen mellom parken og friluftsområde. Ikke langt ut i formålet, men i vannkanten. Dersom det endres til ingen inngrep vil det begrense mulighetene til plastring ned mot vannet.

Selv om vår rolle formelt er over synes vi det er interessant å følge sakene til de er vedtatt, så vi tenkte det var greit å gi innspill der vi så at det kunne skape problemer.

Mvh
Siri Monkan

Arealplanlegger
PLAN arkitekter AS
tlf 947 90 171