



Åfjord kommune

7170 ÅFJORD

Deres ref.

Vår ref.

9084/2017//JOHUTH

Dato

18.07.2017

BRANNSTASJONER I ÅFJORD - BEHOV FOR TILTAK

Ref tidligere kontakt i sakens anledning, siste gang møte med rådmannen den 13. februar då hvor det ble redegjort for behov for nødvendig bygningsmessige tiltak for å bringe brannstasjonen i forskriftsmessig stand samt møte fremtidig behov for arealer. Bakgrunnen for at denne saken fremmes for Åfjord kommune ligger i Selskapsavtalens forutsetning om at det er kommunene som skal stille forskriftsmessige lokaler til disposisjon for FBRT.

HMS tiltak ved Årnes brannstasjon

Arbeidstilsynet gjennomførte i 2016 tilsyn på alle brannstasjoner i FBRT med spesiell fokus på arbeidsmiljø knyttet til kjemisk helsefare. I tiden etter tilsynet har vi gjennomgått alle våre prosedyrer knyttet til HMS og disse påleggene er nå lukket. Det gjenstår imidlertid bygningsmessige tiltak på flere stasjoner, deriblant Årnes Brannstasjon hvor det må iverksettes tiltak for å:

- Skille mellom ren og skitten sone
- Garderobeforhold for mannskapene
- Sanitæranlegg
- Mulighet for vask og renhold av utstyr

Fremtidig beredskap.

Utbygging og etablering av vindkraftanlegg i Åfjord og Roan samt flere nye veitunneler på F.v 723 og F.v 14, medfører at FBRT må anskaffe mere beredskapsutstyr. Pr dd foregår det prosesser for å avklare formaliteter mht innkjøp av ny tankbil og spesialutstyr beregnet for innsats i tunnelulykker. Disse kjøretøy(ene) er planlagt stasjonert i Årnes Brannstasjon for optimal dekning også for andre deler av distriktet.

Det er ikke kapasitet i eksisterende brannstasjon for garasjering og det er behov for en dobling av arealet i garasjen for å møte behovet for parkering og lager for nytt utstyr knyttet til beredskap i tunnel.

Åpning av tunnelene for trafikk betinger at det er satt opp tilfredsstillende beredskap og endelig godkjenning før åpning kan skje, gjøres av Brannsjefen.

Fremdrift for Årnes brannstasjon

Både av hensyn til oppfylling av pålegg gitt av Arbeidstilsynet samt fremdrift på tunnelprosjektene betinger en fast fremdriftsplan på de nødvendige tiltakene ved Årnes



Postadresse

Postboks 401

Telefon

72 51 40 00

7129 Brekstad

Internett

www.fbrt.no

Besøksadresse

Gamle Fjæravei 25
7130 Brekstad

Org.nr.

997 104 552

E-post

postmottak@fbrt.no

Brannstasjon. I vår tilbakemelding til Arbeidstilsynet er det forutsatt ferdigstillelse av tiltakene innen utgangen av 2018. Dette gir oss da også tid til nødvendig forberedelse for oppbygging av beredskap før tunnelene åpnes.

Stokksund Brannstasjon.

Da beredskapsmateriellet ble flyttet fra Stokkøya til lokaler i garasjen ved Stokksund oppvekstsenter var det en god forbedring av forholdene men likevel ment som en midlertidig løsning inntil andre lokaler kunne stilles til disposisjon. Slik situasjonen er i dag finnes det ikke garderobe og sanitærforhold for mannskapet. Lokalet er minimalt mtp garasjering for en lett brannbil og det er ikke mulig å lagre annet utstyr i arealet. Det er ikke innlagt vann og avløp. Garasjen er plassert på skolens område og vår virksomhet og behov for uteareal og sikker vei for utrykning er ikke tilfredsstillende.

Vi ber derfor om at Åfjord kommune i samråd med oss snarlig starter planlegging av en fremtidig løsning for brannstasjon i Stokksund. Utsifting og fornying av kjøretøy og materiell kan vanskelig skje før en tilfredsstillende lokasjon og utforming på ny brannstasjon er klar. Fremtidige løsninger bør inneholde muligheter for oppsetting av beredskap mtp sjørelaterte hendelser.

Konklusjon

Flere forhold gjør at ulike behov ved Årnes og Stokksund brannstasjoner må finne løsninger som både tilfredsstiller dagens krav til arbeidsplass samt behovet for lokaler til oppbevaring av beredskapsutstyr og garasjering av utrykningskjøretøy.

U.t ser fram til en konstruktiv prosess for å finne optimale løsninger mtp beredskap i distriktet Åfjord/Roan kommune og vil i løpet av kort tid ta initiativ til en dialog.

Med hilsen
Johan Uthus
Brannsjef

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.

Kopi til:

Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen 7468 TRONDHEIM
Styreleder Morten Rosenlund