



Statens vegvesen

ÅFJORD KOMMUNE
Øvre Årnes 7
71 70 ÅFJORD

Behandlende enhet:
Region midt

Saksbehandler/telefon:
Simon Gervais /

Vår referanse:
19/317558-2

Deres referanse: Vår dato:
9419/2019/L12/8KJVI 15.11.2019

Høringssvar fra Statens vegvesen – søknad om dispensasjon fra detaljregulering for Skaset II – fv. 6334 – Åfjord kommune – bussholdeplass / ventelomme

Vi viser til høring datert 04.11.2019.

Det søkes om dispensasjon fra detaljreguleringen for Skaset II. Søker ønsker å etablere mindre bussholdeplasser enn de som opprinnelig ble regulert inn i planområdet.

Fylkesveg 6334 har en holdningsklasse E, fartsgrense 60 km/t og lav trafikkmengde på 300 ÅDT. Statens vegvesen mener følgelig at det i dette tilfellet kan tillates etablering av bussholdeplasser av type kantstopp. Ved bussholdeplassen skal det langs veien etableres venteplattformer på 3 meter dybde og 5 meter lengde. Med tanke på drift bør disse være av samme type som vegdekket (i dette tilfelle grus) og uten kantsteinsvis skille mot kjørebannen. Videre bør holdeplassene plasseres *etter* avkjørslene fra fylkesvegen slik at best mulig sikt kan sikres.

Planforvaltningsseksjonen Trøndelag
Med hilsen

June Stubmo
seksjonssjef

Simon Gervais

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Postadresse
Statens vegvesen
Region midt
Postboks 2525
6404 MOLDE

Telefon: 22 07 30 00
firmapost-midt@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Prinsensgate 1
7013 TRONDHEIM

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Kopi

Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, Fylkets hus Postboks 2560, 7735 STEINKJER