

Fra: Kolmannskog Lars Helge (Lars.Helge.Kolmannskog@afjord.kommune.no)

Sendt: 19.12.2019 09:19:05

Til: Aune Erlend

Kopi:

Emne: VS: Gnr 58 Bnr 217 - Brannstasjon Åfjord - vårt saksnr. 2019/90452

Vedlegg: A11-01 PLAN 1.pdf

Mvh

Lars-H

Fra: Rolf Riise <rr@eggen-arkitekter.no>

Sendt: onsdag 18. desember 2019 15:14

Til: Kolmannskog Lars Helge <Lars.Helge.Kolmannskog@afjord.kommune.no>

Kopi: Uthus Johan <Johan.Uthus@fbrt.no>; Corneil Iver <ic@eggen-arkitekter.no>

Emne: Re: Gnr 58 Bnr 217 - Brannstasjon Åfjord - vårt saksnr. 2019/90452

Hei!

Vedlagt følger alternativ planløsning som oppfyller Arbeidstilsynets krav om dusj mellom grovgarderober og garderober i ren sone.

Vi ber om snarlig tilbakemelding på løsningen.

Med hilsen

Rolf Riise

Eggen Arkitekter AS

17. des. 2019 kl. 09.32 skrev Uthus Johan <Johan.Uthus@fbrt.no>:

Hei

Slik jeg har oppfattet kravet fra AT og også viderebrakte til Lars Helge, er at det må bygges inn en sluseløsning med dusj **mellom grov garderobe og fin garderobe**.

Likevel er det tydeligvis ulike oppfatninger også i AT da Brekstad Brannstasjon er godkjent uten denne sluseløsningen. Stasjonen er imidlertid planlagt i 2018 og det kan jo være at kravene er endret.

Dette må tydeligvis avklares nærmere med AT og dette er vel ARK sin oppgave.

Den planlagte løsningen tilfredsstiller FBRT sitt krav men AT kan jo stille andre.....

Med hilsen

Johan Uthus

Brann og Redningssjef

Fosen Brann og Redningstjeneste IKS

+47 91103189

+47 72521500

johan.uthus@fbrt.no

Fra: Kolmannskog Lars Helge

Sendt: 16. desember 2019 20:01

Til: Iver Stewart Corneil

Kopi: Rolf Riise; Uthus Johan

Emne: SV: SV: Gnr 58 Bnr 217 - Brannstasjon Åfjord - vårt saksnr. 2019/90452

Hei!

Brannsjefen har i dag vært i kontakt med Abeidstilsynet om saken. Det ser ut for at vi ikke har noe annet valg enn å se på en løsning der det legges opp til dusj/ sluse mellom ren og skitten sone. Dvs de må gå igjennom en sluse med dusjer når de går fra vaskehall til grovgarderobe. Denne slusen bør være kjønnsdelt at slik at både damer og herrer kan dusje adskilt før grovgarderobe. Feier må også benytte den samme slusen i sitt daglige virke hver dag når han er ferdig på jobb. Det innebærer at vi trenger kun wc i enden av grovgarderobe der vi tidligere hadde dusj i tillegg.....

Kan dere se på saken!

Mvh

Lars-H

Fra: Iver Stewart Corneil <ic@eggen-arkitekter.no>

Sendt: søndag 15. desember 2019 17:07

Til: Kolmannskog Lars Helge <Lars.Helge.Kolmannskog@afjord.kommune.no>

Kopi: Rolf Riise <rr@eggen-arkitekter.no>

Emne: Re: SV: Gnr 58 Bnr 217 - Brannstasjon Åfjord - vårt saksnr. 2019/90452

Hei, den er grei. Vi kan få til en slusing via dusj samt en alternativ vei inn og ut av bilhallen, men avventer tllbakemelding.

mvh Iver Corneil

Sendt fra min iPhone

15. des. 2019 kl. 16:12 skrev Kolmannskog Lars Helge
<Lars.Helge.Kolmannskog@afjord.kommune.no>:

11. des. 2019 kl. 16:51 skrev Rolf Riise <rr@eggen-arkitekter.no>:

----- Videresendt e-post -----

Fra: Krumsvik, Annlaug Lid <Annlaug.Krumsvik@arbeidstilsynet.no>

Dato: onsdag 11. desember 2019

Emne: Gnr 58 Bnr 217 - Brannstasjon Åfjord - vårt saksnr. 2019/90452

Til: "rr@eggen-arkitekter.no" <rr@eggen-arkitekter.no>

Vi viser til mottatt søknad oppføring av ny brannstasjon Åfjord.

I saken fremgår det at bygget er delt inni ren og skittent område og at dette er utarbeidet av ansatte, fagrådgivere, verneombud og brannsjef.

Arbeidstilsynet stiller ikke konkrete krav til planløsning, men det må

tilfredsstille kravet til inndeling. Et prinsipp er at man ikke skal kunne gå tilbake i urent område etter å ha gjort seg ren. Forskning viser at påvirkning av brannrøyk/forurensning ikke bare setter seg klær og utstyr, men taes opp igjennom klær og videre til hud osv. Det er da vann/dusj som er den slusen som gjør en fullstendig ren for forurensninger. Lokalene må planlegges slik at man går direkte fra skittent område (grovgarderobe) til kjønnsdelt dusj og videre derfra til rent område (fingardrobe)

- Vi ber på denne bakgrunn om en ny vurdering av plassering av dusj sett i forhold til ovennevnte

Dette gjelder også for feier som vi forstår også skal bruke lokalene og som daglig utsettes for forurensninger i sitt arbeid.

Vi ber om at det benyttes eDialog ved svar på denne henvendelsen. Se ellers våre nettsider for veiledning <https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/>

Med vennlig hilsen

Annlaug Lid Krumsvik

Seniorinspektør

Arbeidstilsynet Midt-Norge

Besøksadresse: Retiroveien 4, 6025 Ålesund

Mob: **+47 90140589**

Tlf.: +47 73 19 97 00

Internett: www.arbeidstilsynet.no

Postadresse: Postboks 4720 Torgarden 7468 Trondheim

<Brannstasjon Brekstad Plan 1snitt (16.08.2018SØK).pdf>