

SLUTTKONTROLL / SAMSVARSERKLÆRING

Garantidokument må oppbevares for kontroll



Ordre: 25441

Eier av anlegget: ÅFJORD KOMMUNE

Bruker av anlegget: ÅFJORD KOMMUNE

Anleggsnavn: Åffjord idrettshall Åffjord

Anleggsadresse: Norddalsveien 0

Postnr./Sted: 7170 ÅFJORD

Kontaktperson: 8LHK

Arbeidsbeskrivelse

Elektroarbeidene omfattes av:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ☐ Nyanlegg | ☐ Inntak |
| ☒ Utvidelse | ☐ Fordeling |
| ☐ Endring | ☐ Installasjon |
| ☐ Annet: | |

Beskrivelse av arbeidet:

Plassbelysning fotballhall sørside iht avsnitt 3
i tilbud 606 rev 1 av 18/8-19

Risikovurdering HMS:

Risikovurdering teknisk:

Kategorier: Spenningsfall, Overspenningsvern

Kommentar: Ingen kommentar til risikovurdering

Sluttkontroll

Inntak

Nettype:

Inntakskabel type:

Forlegning:

Antall faser tilkoblet:

Fasespenning: L1:

L2:

L3:

Overb.vern type:

str.:

A

inst.:

Kortslutningsvern:

str.:

A

inst.:

Fordeling

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Utjevningsforbindelser | ☐ Kontrollert | ☐ Merket |
| ☐ PEN-ledere merket | ☐ PE-ledere merket | ☐ N-ledere merket |
| ☐ Utstyr og vern merket | | |
| ☐ Vern innstilt og kontrollert | | |
| ☐ Kursfortegnelser oppsatt/rettet | | |
| ☐ Systemspenning merket | | |
| ☐ Bruksanvisning jordfeilbryter oppsatt/levert | | |
| ☐ Andre bruksanvisninger oppsatt/levert | | |
| ☐ Kabelinnføringer og skap tettet | | |
| ☐ Tilkoblinger kontrollert | | |
| ☐ Rengjøring skap/tavle | | |
| ☐ Visuell kontroll utført | | |
| ☐ IP-grad, berøringssikkerhet og kryptrømsavstander kontrollert | | |
| ☐ Kabel og ledningsføringer kontrollert | | |
| ☐ Funksjonsprøve utført | | |
| ☐ AL-tilkoblinger innsatt med fett og børstet | | |
| ☐ AL-tilkoblinger trekt til med riktig moment | | |

Målinger

- | | | |
|--|--|---------------------------------|
| ☒ Jordfeilbryter 30 mA | ☐ Måling utført | ☐ Testet |
| | mA: | ms: |
| ☐ Jordfeilbryter 100/300mA | ☐ Måling utført | ☐ Testet |
| | mA: | ms: |
| ☒ Jordelektrode | ☐ Kontrollert | ☐ Merket |
| Målt verdi for kontinuitet(Ohm): | | |
| ☒ Ik min, målt verdi: | B aut.: | C aut.: |
| ☒ Isolasjonsmotstand | Måleverdi: | |

Installasjon

- | | | |
|--|---|--|
| ☒ Kabler og ledn. avsl. forskriftsmessig | | |
| ☒ Kabellengder iht. beregninger/tabeller | | |
| ☒ Polaritetskontroll utført | | |
| ☒ Gjennomføringer i bygningsdeler tettet | | |
| ☒ Vern innstilt og kontrollert (motorvern, følere, termostater etc.) | | |
| ☒ Installasjonsanvisninger fulgt | | |
| ☒ Alt nytt utstyr funksjonsprøvd | | |
| ☒ Installasjonsbevis for varmeanlegg utfylt | | |
| ☒ Brannetting i brannskiller foretatt | | |
| ☒ Alt utstyr installert på denne ordre er CE-merket | | |
| ☒ Skjult varme installert | ☐ Installert i tak | ☐ Installert i gulv |
| ☒ Det er installert skjulte transformatorer | ☐ Det er tegnet oversikt skjulte transformatorer | |

Ansvarlig montør:

Dato: 13.12.2019

Sted: Åffjord idrettshall Åffjord

Kim Marius Karlsen

KK

Generelt

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Relevante opplysninger gitt til kunde | ☒ Materielliste ført | ☒ Utstyr levert av kunde/andre er tilkoblet |
| ☒ Opprydding og rengjøring utført | ☒ EE-avfall håndtert forskriftsmessig | ☒ Spenning påsatt kurser til viktige forbrukere |
| | | ☒ Dører låst og nøkler levert |

SLUTTKONTROLL / SAMSVARSERKLÆRING

Garantidokument må oppbevares for kontroll



Samsvarserklæring

Undertegnede erklærer herved at anlegget er planlagt, utført og kontrollert i samsvar med sikkerhetskravene i forskriftenes kapittel V.

Planlegging og utførelse iht. forskrift/norm ☒ NEK 400:2018 ☐ NEK 400:2014 ☐ NEK 400:2010 samt gjeldende monteringsanvisninger.

Kvaliteten av utførelsen kontrolleres ut fra dette kontrollskjema. Dokumentasjon iht. §12 er overlevert eier av anlegget.

Annet: Samsvarserklæring gjelder kun materiell levert på denne ordren.

Autorisert Elektroinstallatør: