



Arealbruk

Bodil Pedersen
Att. Roger Pedersen
Røymyrveien 15
7160 BJUGN

Deres ref.

Vår ref.
6224/2014/70/016/KJEVIN

Dato
19.03.2014

SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE OG TILLATELSE TIL TILTAK

Saksområdet er delegert til rådmannen, jevnfør kapittel IV, punkt 6, i delegasjonsreglementet.

Saksnr.:	2013/3781	Ansvarlig søker:	Bodil Pedersen
Eiendom:	Gnr. 70/bnr. 16/121	Tiltakshaver:	Gunnar Skjærstad
Vedtak nr.:	14/49	Søknadsdato:	28.11.2013
Saksbehandler:	Kjell Vingen	Komplett dato:	11.03.2014

Sakens bakgrunn og innhold:

Det søkes om utslippstillatelse og tillatelse til bygging av avløpsanlegg for eiendommene gnr. 70, bnr. 16 og gnr. 70, bnr. 121. Anlegget skal betjene to eneboliger og er prosjektert med hver sin slamavskiller bestående av tre kammer med totalt volum på 4 m³ og felles utslippsledning til sjø som føres til 10 meters dyp.

Vurdering:

Nabovarsling er gjennomført og det er ikke mottatt merknader til denne.

Det foreligger skriftlig erklæring fra eier av naboeiendom som tillater avløpsledning lagt over eiendommen samt fremtidig vedlikehold av denne.

Søknaden er vedlagt gjennomføringsplan, utkvittert for prosjektering.

Vurdering av foretakene:

Bodil Pedersen søker om lokal godkjenning for ansvarsrett for følgende funksjoner/oppgaver:

- Ansvarlig søker, tiltaksklasse 1.
- Utførelse, tiltaksklasse 1 for hele tiltaket.

Foretaket har ikke sentral godkjenning. Foretaket angir at de har system som sikrer etterlevelse av krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jevnfør byggesaksforskriften § 10-1. De angir også at de har dokumentasjon som på en oversiktlig måte synliggjør at de oppfyller dette systemkravet. Det fremkommer av søknaden at foretaket har en samlet kompetanse, jevnfør kravene i byggesaksforskriften kapittel 11, som er tilstrekkelig for alle oppgaver under den omsøkte ansvarsretten. Foretaket angir i sin søknad at de har utarbeidet en tiltaksplan, og at tilstrekkelige oppgaver vil bli satt av til dette tiltaket.



Postadresse Rådhuset
7160 Bjugn
Besøksadresse Alf Nebbs gt. 2

Telefon 72519500
Telefaks 72519501
E-post postmottak@bjugn.kommune.no
Internett www.bjugn.kommune.no
Bankinfo 8650 48 01219

Saga Hus AS søker om lokal godkjenning for ansvarsrett for følgende funksjoner/oppgaver:

- Ansvarlig søker, tiltaksklasse 1.
- Prosjektering, tiltaksklasse 1, for hele tiltaket.

Foretaket har sentral godkjenning som samsvarer med omsøkte funksjoner/oppgaver. Foretaket angir i sin søknad at de har utarbeidet en tiltaksplan, og at tilstrekkelige kvalifikasjoner vil bli satt av til tiltaket.

Vedtak:

Bjugn kommune, ved rådmannen, gir med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4 tillatelse til bygging av avløpsanlegg på eiendommene gnr. 70, bnr. 16 og gnr. 70, bnr. 121. Med hjemmel i forurensningsloven § 7 og forurensningsforskriften § 12-5 gis utslippstillatelse for eiendommene gnr. 70, bnr. 16 og gnr. 70, bnr. 121. Det vises til søknad mottatt 13.12.2013, med vedlegg og senere suppleringer.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4, jevnfør § 23-1 og forskrift om byggesaksbehandling tredje del, gis lokal godkjenning for ansvarsrett og tildeling av ansvarsrett for:

- Bodil Pedersen, tiltaksklasse 1, som ansvarlig søker og for utførelse av hele tiltaket.
- Saga Hus AS, tiltaksklasse 1, for prosjektering av hele tiltaket.

Vedtaket er fattet på følgende vilkår:

- Utslippspunkt i sjø må minimum plasseres på kote minus 10 meter (NN 2000).

Denne tillatelsen sammen med godkjente tegninger og kontrolldokumentasjon skal alltid være tilgjengelig på byggeplassen.

Ansvar:

Denne tillatelsen innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold.

Avløpsanlegget kan ikke tas i bruk før det foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, jevnfør plan- og bygningsloven § 21-10.

Er ikke tiltaket igangsatt innen 3 år etter at rammetillatelse er gitt faller tillatelsen bort, jevnfør plan- og bygningsloven § 21-9. Det samme gjelder dersom igangsatte arbeider innstilles i lengre tidsrom enn 2 år.

Vi gjør oppmerksom på at dersom bruken av anlegget endres, for eksempel hvis utslippet øker vesentlig, kreves det ny utslippstillatelse jevnfør forurensningsforskriften § 12-3. Vi gjør også oppmerksom på at utslippstillatelser kan oppheves eller trekkes tilbake med hjemmel i forurensningsloven § 18.

Klagerett:

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Bjugn kommune innen tre uker etter at dette vedtaket er kommet fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Med vennlig hilsen

Kjell Vingen
enhetsleder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.