

Sverre Pettersen AS
Att. Sverre Johan Pettersen

Deres ref.

Vår ref.
14347/2016/82/052/1627KJVI

Dato
15.11.2016

Kristin Traa Kjus - Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak for minirenseanlegg 82/052

Saksområdet er delegert til rådmannen, jamfør kommunens delegasjonsreglement.

Saksnr.:	2016/1718	Ansvarlig søker:	Sverre Pettersen AS
Eiendom, gnr/bnr:	82/052	Tiltakshaver:	Kristin Traa Kjuus
Vedtak nr.:	16/334	Søknadsdato:	08.11.2016
Saksbehandler:	Kjell Vingen	Komplett dato:	08.11.2016

Dokumenter i saken:

Søknad med vedlegg mottatt 08.11.2016 ligger til grunn for behandlingen.

Tiltaket:

Søknaden gjelder plassering av minirenseanlegg for utslipp av svartvann og gråvann fra fritidsbolig. Utslippets prosjekterte mengde er 5 pe. Anlegget består av Klargerster BioDisc minirenseanlegg, med etterfølgende kombinerte prøvetakings- og synkekum.

Erklæringer om ansvarsrett:


<i>Foretak</i>	<i>Funksjon – ansvarsområde - tiltaksklasse</i>	<i>Sentral godkjenning</i>
Sverre Pettersen AS	SØK. Tiltaksklasse 1. PRO – utvendig avløpsanlegg. Tiltaksklasse 1.	Ja
Gustav Melum AS	UTF – Utvendig avløpsanlegg. Tiltaksklasse 1.	JA

Gjennomføringsplan:

Ansvarlig søker har utformet gjennomføringsplan. All prosjektering er utkvittert ved levering av søknad.

Postadresse	postmottak 7160 BJUGN	Telefon	72519500	Internett	http://bjugn.kommune.no
Besøksadresse	Rådhuset, Alf Nebbs gt 2	Telefaks		E-post	postmottak@bjugn.kommune.no
		Bankgiro	8650.48.01219		



 **#realiserdrømmenibjugn**

Vurdering av tiltaket:Atkomst

Det er gitt tillatelse til bygging av veg i sak 2015/3252, sammen med tillatelse til tiltak for fritidsbolig. Det legges til grunn for vurderingen av anlegget at denne vegen vil få tilstrekkelig utførelse og vintervedlikehold til at anlegget kan etterses av serviceansvarlig samt tømmes av Fosen Renovasjon IKS.

Service av anlegget

Søknaden er vedlagt kopi av underskrevet serviceavtale.

NS EN-godkjenning

Forurensningsforskriften setter krav til at minirensanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN12566-3, eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Søknaden er vedlagt teknisk godkjenning fra Sintef som viser at standarden er oppfylt.

Utslipp av vann

Søknaden beskriver utslipp til synkekum ved åker. Rådmannen legger til grunn at ansvarlig prosjekterende har gjennomført synketest eller tilsvarende prosjektering som viser at stedlige masser har tilstrekkelig evne til å ta unna vannet som anlegget vil avgi.

Plassering

Anlegget skal ifølge søknaden plasseres på naboeiendommen. Tillatelse til slik plassering samt tillatelse til fremtidig drift og vedlikehold må dokumenteres. Avtale om rett til å ta naboeiendommen i bruk må tinglyses på begge eiendommene og dokumenteres senest ved søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Vedtak:

Bjugn kommune, ved rådmannen, gir tillatelse til plassering av avløpsanlegg for fritidsbolig på gnr. 82, bnr. 52 som omsøkt med plassering på gnr. 82, bnr. 2

Søknad om utslippstillatelse godkjennes.

Vilkår for godkjenningene:

- Avtale som gir rett til å ta naboeiendommen i bruk må tinglyses. Tinglyst rettighet må omfatte både plassering og fremtidig rett til drift og vedlikehold.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-4, forurensingsloven § 7 og forurensningsforskriften § 12-5.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Bjugn kommune innen tre uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Klagen må angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Om ønskelig kan Bjugn kommune være behjelpelig ved utforming av klage.

Merknad:

Krav om behandlingsgebyr blir sendt ut etter at saken er behandlet.

Tillatelsen innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold.

Med hilsen

Kjell Vingen
enhetsleder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur