

SYSTEMBYGG AS

Yrjars gate 24
7130 BREKSTAD

Deres ref.

Vår ref.
10285/2017/33/219/1627MEKR

Dato
25.08.2017

Levi Magnussen og Stine Husby - Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak for avløpsanlegg på 33/219

Saksområdet er delegert til rådmannen, jamfør kommunens delegasjonsreglement.

Saksnr.:	2017/1224	Ansvarlig søker:	Systembygg AS
Eiendom, gnr/bnr:	33/219	Tiltakshaver:	Magnussen/Husby
Vedtak nr.:	17/262	Søknadsdato:	23.08.2017
Saksbehandler:	Petra Roodbol-Mekkes	Komplett dato:	25.08.2017

Dokumenter i saken:

Søknad med vedlegg mottatt 25.08.2017 ligger til grunn for behandlingen.

Søknaden:

Søknaden er dokumentert med situasjonsplan der alle komponenter er inntegnet, samt produktsertifikat for Bokn slamavskillere. Det henvises til erklæringer om ansvarsrett levert i byggesaken.

Tiltaket:


Søknaden gjelder plassering av avløpsanlegg og utslipp av sanitært avløpsvann fra enebolig under oppføring. Utslippets prosjekterte mengde er 4 pe. Anlegget består av slamavskillere og etterfølgende påslipp til kommunal utslippsledning til sjø.

Gjennomføringplan:

Ansvarlig søker har levert oppdatert gjennomføringsplan, der det fremkommer at avløpsanlegget og byggesaken for eneboligen er samme tiltak. Prosjektering av tiltaket er utkvittert pr. 5.7.2017.

Postadresse	postmottak 7160 BJUGN	Telefon	72519500	Internett	http://bjugn.kommune.no
Besøksadresse	Rådhuset, Alf Nebbs gt 2	Telefaks		E-post	postmottak@bjugn.kommune.no
		Bankgiro	8650.48.01219		



 **#realiserdrømmenibjugn**

Vurdering av tiltaket:

Vedlagt dokumentasjon viser ikke hvilken slamavskiller som er valgt, da dette kun er sertifikater som favner et bredt utvalg av slamavskillere av ulik kvalitet og størrelse. Rådmannen legger likevel til grunn at det for dette tiltaket er valgt en Bokn slamavskiller med tre kammer og med et samlet våtvolum på 4 m³. Dersom dette ikke er riktig ber vi om å bli varslet, rådmannen vil i slikt tilfelle vurdere søknaden på nytt.

Rådmannen ser at det er inntegnet avstand mellom tømme punkt og henstillingsplass for tømmebil, men påtegningen er ikke lesbar. For den videre vurdering av søknaden legger rådmannen likevel til grunn at avstanden ikke er lengre/høyere enn at lovlig veg kan benyttes til tømningen av slamavskilleren. Vi ber om at det blir levert ny situasjonsplan der avstander er angitt slik at det er lesbart.

Vedtak:

Bjugn kommune ved rådmannen gir tillatelse til tiltak for privat del av avløpsanlegg som omsøkt.

Søknad om utslippstillatelse for sanitært avløpsvann fra enebolig godkjennes.

Vilkår for godkjenningene:

- Det må bekreftes at det er prosjektert med slamavskiller med tre kammer, med et samlet våtvolum på 4 m³.
- Det må leveres ny situasjonsplan der inntegnede avstander er lesbart.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-4, forurensingsloven § 7 og forurensingsforskriften § 12-5.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Bjugn kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Klagen må angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Om ønskelig kan Bjugn kommune være behjelpelig ved utforming av klage.

Merknad:

Krav om behandlingsgebyr blir sendt ut etter at saken er behandlet. Tillatelsen innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold.

Med hilsen

Petra Roodbol-Mekkes
leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.