

FOSENHUS AS
Att. Emil Sundseth
Emil Schanches gate 2A
7160 BJUGN

Deres ref.

Vår ref.
11476/2018/20/599/1627SVMO

Dato
03.10.2018

FosenKraft Eiendom AS - Tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann - 20/599

Saksområdet er delegert til rådmannen, jf. kommunens delegasjonsreglement.

Saksnr.:	2018/1679	Ansvarlig søker:	Fosenhus AS
Eiendom, gnr/bnr:	20/599	Tiltakshaver:	FosenKraft Eiendom AS
Vedtak nr.:	18/205	Søknadsdato:	10.08.2018
Saksbehandler:	Svein Erik Morseth	Kompletttdato:	27.09.2018
Avløpsanlegg:	Oljeutskiller	Merke/type:	VPI, SUK, kl.1, 15 l/sek
Bruttovolum:	9,5 m ³	Våtvolum:	6,1 m ³
Oljelagringsvolum:	800 liter v/ 20 cm	Sandfangvolum:	2000 liter
Avtale tømning:	Børstad Transport AS	Avtale prøvetaking:	Børstad Transport As
Tømmehyppighet:	1 gang / år	Hyppighet prøvetaking:	1 gang / år

Dokumenter i saken:

Søknad med vedlegg mottatt 10.08.2018 og 27.09.2018 ligger til grunn for behandlingen. Søknaden gjelder utslipp av oljeholdig avløpsvann i forbindelse med vaskehall i eksisterende næringsbygg.


Vedtak utslippstillatelse

Bjugn kommune gir utslippstillatelse av oljeholdig avløpsvann i samsvar med søknaden på eiendommen gnr. 20 bnr. 599. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven § 11, jf. Forurensningsforskriften kapittel 15. For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad nr. 120 eller tilsvarende dokumentasjon skal følges.
2. Anleggseier har ansvar for drift og vedlikehold slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Punktene i driftsinstruksen for anlegget skal følges, og oppbevare relevant

Postadresse	postmottak 7160 BJUGN	Telefon	72519500	Internett	http://bjugn.kommune.no
Besøksadresse	Rådhuset, Alf Nebbs gt 2	Telefaks		E-post	postmottak@bjugn.kommune.no
		Bankgiro	8650.48.01219		



 **#realiserdrømmenibjugn**

dokumentasjon for fremvisning i forbindelse med tilsyn, for å sikre god drift til enhver tid.

3. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest fra kommunen.
4. Anlegget må kun tilføres oljeholdig avløpsvannavløpsvann i den mengde anlegget er dimensjonert for. Sanitært avløpsvann og overvann fra tak og andre utendørsarealer skal ikke ledes til oljeutskilleren. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
5. Det skal være fremkommelig helårsvei til anlegget for tømmebil.
6. Tømming av oljeutskiller skal utføres minimum årlig av det foretak det er gjort avtale med.
7. Det skal årlig tas prøver av avløpsvann fra oljeutskiller og analyseres av det foretak det er gjort avtale med. Utslipp skal ikke overstige 50 mg oljeinnhold/liter vann jf. forurensningsforskriften § 15-7.
8. Det skal gjennomføres hovedkontroll i henhold til NS-EN 858-2 senest hvert 5. år for hele installasjonen.
9. Årsrapporter fra service og kontroller skal rapporteres til kommunen

Vedtak byggetillatelse

Det gis tillatelse til tiltaket i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven § 21-4, jf. § 20-3.

Begrunnelse for vedtaket

FosenKraft Eiendom AS skal i forbindelse med lagerhall på gnr. 20 bnr. 599 etablere vaskeplass for vask og spyling av utstyr. Anleggelse av vaskeplass krever at det installeres oljeutskiller og det må dermed søkes om utslippstillatelse av oljeholdig avløpsvann. Ansvarlig søker er Fosenhus AS.

Tiltaket er nabovarslet og det er ikke framkommet nabomerknader. Det er av ansvarlig søker har opplyst at det er tinglyst at gnr/bnr. 20/599 står at det er gjort avtale om legging og vedlikehold av vann- og avløpsledninger. Søknad om sanitærabonnement for tilkobling av kommunalt vann- og avløpsnett er mottatt.

Den prefabrikkerte oljeutskilleren som skal monteres er laget av Vestfold plastindustri AS. Den er av typen SUK som da inneholder sandfang, utskiller og koalesensenhet og produsert i henhold til VA-Miljøblad nr. 120. Oljeutskilleren er SINTEF-godkjent etter NS-EN 858-1. Det er ingen lokal forskrift for utslipp av oljeholdig avløpsvann i Bjugn og ved utslipp av oljeholdig avløpsvann skal oljeinnholdet ikke overstige 50 mg/l, jf. forurensningsforskriften § 15-1, 1. ledd. Alle fagområder for tiltaket er dekket med erklærte ansvarsretter. En totalvurdering tilsier at utslippstillatelse og tillatelse til tiltak kan gis.

Erklærte ansvarsretter for tiltaket:

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	UAVHENGIG KONTROLL
Fosenhus AS Org.nr.: 846797122	X	X	X	
	Oljeutskiller, tiltaksklasse 1			

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Bjugn kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Klagen må angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Om ønskelig kan Bjugn kommune være behjelpelig ved utforming av klage.

Merknad:

Krav om behandlingsgebyr blir sendt ut etter at saken er behandlet.
Tillatelsen innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold.

Med hilsen

Petra Roodbol-Mekkes
leder

Svein Erik Morseth
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.

Eksterne kopimottakere:

FOSENKRAFT EIENDOM AS	Emil Schanches gate 10	7160	BJUGN
BØRSTADS TRANSPORT AS	Sutterøygata 14	7502	STJØRDAL

Interne kopimottakere:

Brit Fagerbekk Anlegg og drift