

ENTREPRENØR EIVIND ØVERGÅRD AS
Att. Mona Mittet
Vestvikveien 63
7110 FEVÅG

Deres ref.

Vår ref.
15367/2018/31/004/1627SVMO

Dato
21.11.2018

Entreprenør Eivind Øvergård AS - Midlertidig utslippstillatelse til tett tank - 31/004

Saksområdet er delegert til rådmannen, jf. kommunens delegasjonsreglement.

Saksnr.:	2015/268	Ansvarlig søker:	Entreprenør Eivind Øvergård AS
Eiendom, gnr/bnr:	31/004	Tiltakshaver:	Entreprenør Eivind Øvergård AS
Vedtak nr.:	18/291	Søknadsdato:	02.11.2018
Saksbehandler:	Svein Erik Morseth	Kompletttdato:	02.11.2018
Ansvarlig for utslippet:	Entreprenør Eivind Øvergård AS		
Bygningstype:	Brakkerigg	Beregnet pe:	4 pe
Anleggstype:	Tett tank	Restutslipp:	Ingen
Størrelse/slamvolum:	6 m ³	Tømmefrekvens:	12 ganger/år

Dokumenter i saken:

Utslippstillatelse gitt 13.10.2015 og søknad mottatt 02.11.2018 ligger til grunn for behandlingen.

Vedtak utslippstillatelse

Det gis tillatelse til midlertidig utslipp i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven § 11, forurensningsforskriften kapittel 12. For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Tanken må tømmes 1 gang per måned.
2. Utslippstillatelsen gjelder til og med 31.12.2018.
3. Avløpsanlegget må ha automatisk varslingsordning for full tank.
4. Gjeldende VA/Miljø-blad skal følges.
5. Du som anleggseier har ansvar for drift og vedlikehold slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Punktene i driftsinstruksen for anlegget skal følges, og oppbevare relevant dokumentasjon for fremvisning i forbindelse med tilsyn, for å sikre god drift til enhver tid.

Postadresse	postmottak 7160 BJUGN	Telefon	72519500	Internett	http://bjugn.kommune.no
Besøksadresse	Rådhuset, Alf Nebbs gt 2	Telefaks		E-post	postmottak@bjugn.kommune.no
		Bankgiro	8650.48.01219		



 **#realiserdrømmenibjugn**

6. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
7. Eier av anlegget skal sørge for at alle kumløkk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømning til enhver tid.
8. Det skal være fremkommelig helårsvei til anlegget for slamsugebil jf. § 6 i Forskrift for tømning av slamavskillere, privét, tette tanker mv., og for gebyr på denne tjenesten, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag

Vurdering:

Den 13.10.2015 ble det gitt utslippstillatelse til tett tank fra brakkeriggen ved Reitan Næringspark, gnr. 31 bnr. 4. Utslippstillatelsen var midlertidig og var gyldig i ett år fram til 13.10.2016. Anleggseier, her Entreprenør Eivind Øvergård AS, fornyet ikke utslippstillatelsen når den gamle utløp. Anleggseier ble gjort kjent med dette i forbindelse med tilsynssak og det søkes nå om å forlenge den midlertidige utslippstillatelsen ut året 2018. Anlegget ligger der allerede og tillatelse etter plan- og bygningsloven ble gitt 13.10.2015. Søknaden trengs dermed kun å behandles etter forurensningsloven.

I utgangspunktet ønsker ikke kommunen å tillate at det etableres tette tanker som må tømmes for slam flere ganger i året på grunn av at slamtømmeordningen ikke er dimensjonert for dette samt at det ikke er miljøfaglig forsvarlig. Imidlertid er det her snakk om utslipp til tett tank fra midlertidig brakkerigg i en begrenset periode. Rådmannen finner grunn til at det kan gjøres unntak i dette tilfellet ut året 2018 slik det er søkt om og utslippstillatelse kan gis. Det må settes vilkår om at bl.a. den tette tanken tømmes 1 gang per måned.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Bjugn kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Klagen må angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Om ønskelig kan Bjugn kommune være behjelpelig ved utforming av klage.

Merknad:

Krav om behandlingsgebyr blir sendt ut etter at saken er behandlet.
Tillatelsen innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold.

Med hilsen

Petra Roodbol-Mekkes
leder

Svein Erik Morseth
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.

Eksterne kopimottakere:

FOSEN RENOVASJON IKS Postboks 55 7101 RISSA

Interne kopimottakere:

Brit Fagerbekk Anlegg og drift