

Fra: Erik Rædergård[erik.radergard@radergard.no]
Dato: 12.09.2018 20:22:02
Til: Morseth Svein Erik
Kopi: Truls Halvorsen (Truls.Halvorsen@alvsbyhus.no)
Tittel: Vedr naboklage på høyde 33/220

Hei

Kontrollmålt ringmurshøyde med GNSS måling er + 51,592 mot omsøkt høyde på +51,600
Kontrollmålt ringmurshøyde med TPS måling er + 51,608
Midlet høyde er +51,600

Høydereferanse **Normal Null 2000**
Geoidmodell **href2018A_NN2000**

| <u>ID</u> | <u>Øst</u> | <u>Nord</u> | <u>Høyde</u> | <u>S_OBJID</u> | <u>S_FCODE</u> |
|-----------|------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | 542916,104 | 7067466,193 | 51,592 | RINGMURSHOYDE | BYGNING |



Erik Rædergård

Besøksadresse

Industrigata 7130 Brekstad
Tlf 95 18 66 59 / 72 52 35 55
Fax 72 52 35 60

www.radergard.no



Tenk miljø før du skriver ut denne e-posten! Vi er Miljøfyrtårn Bedrift