

Oddvar Sakshaug

Storkammen 9
7160 Bjugn

Deres ref.

Vår ref.

12531/2018/33/220/1627SVMØ

Dato

13.09.2018

**ILGA MARKIZE - OVERSENDELSE AV RESULTATER FRA KONTROLLMÅLING
AV RINGMURSHØYDE - 33/220**

Viser til telefonsamtale 11.09.2018 vedrørende høyder på eiendommen gnr. 33 bnr. 220.

Undertegnede har vært i kontakt med Älvsbyhus som er ansvarlig for boligbyggingen. De har engasjert Rædergård Entreprenør AS for å kontrollmåle høyden på ringmuren. Rædergård Entreprenør AS har målt høyden til 51,600 moh, se vedlagt epost fra Erik Rædergård datert 12.09.2018.

Godkjent byggehøyde på grunnmuren er 51,6 moh. jf. nabovarsel og byggetillatelsen. Gulvhøyden på eiendommene gnr/bnr. 33/214 og 33/212 er henholdsvis 51,70 og 51,35 moh., se vedlagt tomtekart med innmålte høyder.

Slik Bjugn kommune ser det er grunnmurshøyden i tråd med utsendt nabovarsel og gitt byggetillatelse. Dette til orientering.

Med hilsen

Svein Erik Morseth
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.

Eksterne kopimottakere:

Ilga Markize	Hellandsveien 5	7160	Bjugn
ÄLVSBYHUS NORGE AS	Postboks 2008 Høyden	1520	MOSS
RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS	Industrigata 7	7130	BREKSTAD

Postadresse	postmottak	Telefon	72519500	Internett	http://bjugn.kommune.no
	7160 BJUGN	Telefaks		E-post	postmottak@bjugn.kommune.no
Besøksadresse	Rådhuset, Alf	Bankgiro	8650.48.012196		
	Nebbs gt 2		402.05.25647		



#realiserdrømmenibjugn

Vedlegg:

- 1 Epost fra Erik Rædergård datert 12.09.2018
- 2 Høyder fra utstikker