

Prosjektering Kloakk for eiendom 32/248.

Vurdering av eiendommen:

Landlig beliggende eiendom. Det er i dag et avløpsrør som går fra nabotomten inn på 32/248, der utløpet går i kloakkrør og ut i sjøen gjennom et privat anlegg eid av Nervikva andelslag. Per i dag er det private anlegget ikke godkjent ihht dagens standard, derfor vurderes biorensanlegg. Tillatelse til tilkobling er gitt.

Utredning og forslag til avløpsløsning:

Det er ingen mulighet for å koble seg til offentlig avløp.

Det foreslås å etablere et Biovac FD10N GRP minirensanlegg klasse 1 i henhold til godkjenning.

Rør legges fra inntegnet hus over til rensanlegget som er planlagt på eiendom 32/248, som graves ned i plenen sør for parkeringsområdet. Utløpet fra rensanlegget kobles til prøveikum og videre til avløp som går ut i sjøen. Det må graves ut slik at grunnforholdene blir gode, fylle opp med pukk/singel slik at Biovac anlegget og prøveikumen står godt og stabilt i riktig høyde.

Generelt:

Kvaliteten på rør, grunnforhold o.l. må vurderes under arbeidets gang. Kloakkavlufing over tak på eksisterende hus er i henhold til kravene, og skal etableres i forhold til kravene på nytt hus. Det anbefales at denne går over tak så høyt og midt på taket som mulig. Skillebryter og alarm monteres på husenes yttervegg. Kommunalt vannanlegg forsyner begge hus med vann.

Kvalitet for drift:

Det må etableres serviceavtale med Biovac Environmental Technology AS som innebærer gjennomgang av anlegget 2 ganger pr. År, og utrykning innen 24 timer ved alvorlige uregelmessigheter utover dette.

Slamtømming:

Det vil være behov for våtslamtømming 1 gang pr år. Anbefaler at dette blir lagt inn på kommunens slamtømmingsordning. Det er god adkomst for slamtømming av anlegget.

12.09.2018 Bjugn



Daniel Tinbod