



# Produktsertifikat

## Nr. 1348

SINTEF Byggforsk bekrefter at

## VPI slamavskillere i GUP-materiale

er i samsvar med kravene i:

EN 12566-1:2000+A 1

Innehaver av sertifikatet:

### Vestfold Plastindustri AS

Gåserødveien 11  
3158 Andebu

Produsent:

Vestfold Plastindustri AS  
3158 Andebu

Utstedt: 23.10.2008

Fornyet: 30.07.2018

Gyldig frem til: 01.10.2023


*(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på [www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no))*

Produktet er underlagt overvåkende produkt- og produksjonskontroll  
i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17020

*Monica N. Malmedal*

.....  
Monica Nodland Malmedal  
Sertifiseringsleder

# SLAMAVSKILLERE




## Type BAGA

(1) inn/utløp ø110mm

(2) inn/utløp ø160mm

NRF:	Type/m <sup>3</sup>	Høyder/mål i mm			
		Diameter	Innløp	Utløp	Total høyde
324 62 51	BAGA SLS 3	2000	1155	1055	1850 (1)
324 62 52	BAGA SLS 4	2000	1475	1375	2100 (1)
324 62 54	BAGA SLS 6	2400	1950	1850	2810 (1)
324 62 55	BAGA SLS 9	2400	2420	2320	3280 (2)



## Tradisjonell - 2 eller 3 kammer

(3) 2 - kammer, øvrige 3 - kammer

NRF:	Type/m <sup>3</sup>	Høyder/mål i mm				
		Dia. (Ø)	Lengde	Innløp	Utløp	Total høyde
324 62 51	SLL 2	1200	2210	1135	1055	1900 (1) (3)
324 62 16	SLL 7	1600	4300	1485	1385	2300 (2)
-	SLL 9	1600	5450	1485	1385	2300 (2)
324 62 24	SLL 12	1600	7150	1485	1385	2300 (2)
-	SLL 15	2000	5800	1825	1725	2700 (2)
-	SLL 20	2000	7700	1825	1725	2700 (2)
-	SLL 22	2000	8400	1825	1725	2700 (2)

Vestfold Plastindustri AS, Haugan ind. område, 3158 Andebu [www.vpi.no](http://www.vpi.no)  
 Telefon: 33 43 03 50      Telefax: 33 43 03 54      E-post: [post@vpi.no](mailto:post@vpi.no)