

Bjugn Vannverk
Bjugn Kommune, Anlegg og Drift
7160 BJUGN

Gjelder: Bjugn vannverk

Dato 2019-07-19
Prøve nr P1904489
Versjon 1
Analyseperiode 2019-07-16 - 2019-07-19

P1904489-01

Prøvetaking	Analyse start	Analyse slutt	Prøvetaker	Objekt
2019-07-16	2019-07-16	2019-07-19	Kunde	Rentvann

Prøvested, navn	Prøvetype	Merking
13 Helsecenteret	Overflatevann, behandlet	

Parameter	Metode	P1904489-01	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22 °C	NS-EN ISO 6222	2	cfu/ml	0-10	
Koliforme bakterier 37 °C	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		
E. coli	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2	<1	cfu/100 ml	0-5	
Lukt	Intern metode	Akseptabel*			
Smak	Intern metode	Akseptabel*			
pH	NS-EN ISO 10523	8.2		±0.2	
Temperatur ved pH-måling	ref NS-EN ISO 10523	22.0*	°C		
Konduktivitet	NS-ISO 7888	16.2	mS/m	±0.648	
Turbiditet	NS-EN ISO7027-1	<0.5	FNU		
Farge	NS-EN ISO 7887-C	<2	mg Pt/l	±0.40	

Med vennlig hilsen

Gunn Heidi H. Lian

Technician
fosen@kystlab.no
Tlf:73856210

Kopi til

eli.maelan@folkehelsefosen.no, prebio.bjugn.drikkevann@mapgraph.com,

CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn
* = Ikke akkreditert resultat

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater.
Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.
Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:
Axel Sellægs veg 3 post@kystlab.no tel: +47 74 21 24 40
NO-7805 Namsos www.kystlab.no NO 986 208 933 MVA