

Byggmester Rødsjø AS  
Att. Rune Rødsjø  
Lillemotun  
7113 HUSBYSJØEN

**Deres ref.**

**Vår ref.**

2108/2016/38/034/1627GUEN

**Dato**

10.02.2016

**KATHRINE SKJÆRVIK / ODD-BJARNE SKALDEBØ - SØKNAD OM TILBYGG TIL BOLIG 38/034: MANGLENDE VEDLEGG**

Viser til ovennevnte søknad.

Ved gjennomgang av søknaden, mangler erklæring om ansvarsrett for tømrerarbeidene, som i følge gjennomføringsplan skal utføres av Byggmester Rødsjø AS.

Det skal bygges våtrom i boligen.

I hht. Byggesaksforskriften § 14-2 skal det da gjennomføres uavhengig kontroll av fuktsikring. Det må oversendes erklæring om ansvarsrett også for dette ansvarsområdet. Gjennomføringsplanen må oppdateres tilsvarende.

Vi ber om at etterspurt dokumentasjon oversendes så snart som mulig slik at saken kan behandles.

Med hilsen

Gunn Anita Ytterås Engvik  
saksbehandler

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.*

