

Fra: Fagerbekk Brit[Brit.Fagerbekk@bjugn.kommune.no] Dato: 14.11.2016 12:49:21 Til: Sørensen Kristin Syrstadeng Tittel: VS: Lengde og høydeprofil mellom minirensesanlegg og parkeringsplass - 71/077

---

**Fra:** Mælan Magnar  
**Sendt:** 14. november 2016 08:10  
**Til:** Fagerbekk Brit  
**Kopi:** Brødreskift Marianne; Sørås Ola  
**Emne:** SV: Lengde og høydeprofil mellom minirensesanlegg og parkeringsplass - 71/077

På bakgrunn av tilsendt informasjon ønsker jeg å påpeke følgende:

Høydeforskjell er ok.

På nye anlegg er vel kommunen og Fosen Renovasjon blitt enige om at slangelengde mellom tømmebil og slamtank skal ikke være mer enn 40 meter. Jeg viser også til «Forskrift for tømning av slamavskillere, privét, tette tanker mv., og for gebyr på denne tjenesten, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag § 6».

Med hilsen  
Magnar Mælan  
Driftsleder Fosen Renovasjon IKS  
Tlf. 73 85 85 92

---

**Fra:** Post  
**Sendt:** 9. november 2016 23:10  
**Til:** Mælan Magnar  
**Emne:** VS: Lengde og høydeprofil mellom minirensesanlegg og parkeringsplass - 71/077

Hva tror du om denne Magnar?

Mvh

Marianne

---


**Fra:** Fagerbekk Brit  
**Sendt:** onsdag 9. november 2016 13.49  
**Til:** Post <[post@fosen.renovasjon.no](mailto:post@fosen.renovasjon.no)>  
**Kopi:** Sørensen Kristin Syrstadeng <[Kristin.Syrstadeng.Sorensen@bjugn.kommune.no](mailto:Kristin.Syrstadeng.Sorensen@bjugn.kommune.no)>  
**Emne:** SV: Lengde og høydeprofil mellom minirensesanlegg og parkeringsplass - 71/077

Hei

Kan dere se på denne saken?

Med hilsen

Brit Fagerbekk  
Konsulent  
[www.bjugn.kommune.no](http://www.bjugn.kommune.no)  
[brit.fagerbekk@bjugn.kommune.no](mailto:brit.fagerbekk@bjugn.kommune.no)  
72 51 95 95

 cid:image003.jpg@01  
D1731F.C5577A80

---

**Fra:** Sørensen Kristin Syrstadeng  
**Sendt:** 8. november 2016 07:56  
**Til:** Fagerbekk Brit  
**Emne:** Lengde og høydeprofil mellom minirensaneanlegg og parkeringsplass - 71/077

[http://fosen-ephorte5.login.fosendrift.local/bjugn/locator/?SHOW=JP&JP\\_ID=31019&database=EPHORTE](http://fosen-ephorte5.login.fosendrift.local/bjugn/locator/?SHOW=JP&JP_ID=31019&database=EPHORTE)

Hei Brit!

På denne eiendommen ønsker de å bygge et minirensaneanlegg, plassert 71 meter fra omsøkt parkering. Anlegget er også tenkt plassert 5 meter høyere enn parkeringen. Kan du sjekke ut hvordan dette stiller seg i forhold til tømning?

KSSørensen