

Sjø- & Fjellhytter AS / BoligPartner
Att. Stig Roar Ebbesen

Deres ref.

Vår ref.

14326/2016/71/077/1627KJVI

Dato

15.11.2016

**PÅL PETTERSEN BERG - TØMMING AV MINIRENSEANLEGG FOR
FRITIDSBOLIG 71/077**

Vi viser til tidligere dialog om prosjektert fritidsbolig og tilhørende minirensesanlegg. Deres søknad er nå drøftet med Fosen Renovasjon IKS, og det er etter dette klart at det er for lang avstand mellom prosjektert biloppstillingsplass og tømme punkt. Avstand mellom disse to punktene kan ikke overstige 40 meter.

På denne bakgrunn ber vi om at dere omprosjekterer søknad om utslippstillatelse og søknad om tillatelse til tiltak.

Med hilsen

Kjell Vingen
enhetsleder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.

