

Fra: Jarle Nilsen[post@be-con.no] Dato: 04.01.2017 20:15:41 Til: Greiff Hans Kristian Kopi: 'joacim' Tittel: FW: Foreløpig svar på søknad om midlertidig brukstillatelse - 15/091
Hei.

Videresender mail i forbindelse med kommunens etterspørsel av dokumentasjon for søknad om midlertidig brukstillatelse.

Vi ber om at dere vurderer vedlagt dokumentasjon og melder tilbake om denne er ok.

Tiltakshaver jobber med å finne nytt foretak i forbindelse med ansvarsbeleggingen som nettopp ble avslått. Dere hører fra oss innen kort tid angående dette.

Mvh

Jarle Nilsen
BE-Con AS

 Becon - til mail

Fra: joacim [mailto:joacim_sorensen@hotmail.com]
Sendt: tirsdag 3. januar 2017 09.07
Til: Jarle Nilsen
Emne: SV: Foreløpig svar på søknad om midlertidig brukstillatelse - 15/091

Hei!

Du kan gjerne videresende denne e-posten i sin helhet.

Svar på sikring av tomten:

Det er blitt gjort flere tiltak for sikring av tomten for å sikre mot fall.

Terrengendringene er tilpasset terrenget på en bedre måte enn tidligere omsøkt, så dette er blitt noe anderledes i praksis.

Som bildene(se vedlegg) viser har vi for sikring av mur og samtidig fallhøyde laget et platå som gjør at høyden minskes fra 7 meter til 2-3 meter fra topp av mur og ned til neste nivå.

I tillegg har vi satt opp en midlertidig fysisk hindring i front av huset siden planering og utarbeid ikke er ferdigstilt enda.

Bjørkvik Maskin AS fullfører sitt arbeid rundt huset Januar/Februar.(Avhengig av snømengder)
Når planering er utført skal det så bygges en terrasse med ett fast rekkverk i glass for sikring mot klatring og fall.

Mur mellom garasje og hus er enda ikke ferdigstilt så det vil komme bilder og forklaringer når det begynner å bli noe. Her og vil det bli montert rekkverk i tre/glass.

Boligen i seg selv er beboelig selv om utarbeid gjenstår. ergo har vi søkt om midlertidig brukstillatelse og ikke ferdigstilling av bolig.

Hører fra dere!

Mvh
Joacim Sørensen

Fra: Jarle Nilsen <post@be-con.no>
Sendt: 29. desember 2016 14:10
Til: 'joacim'
Kopi: isastormo@icloud.com; 'Tommy Nyborg'
Emne: FW: Foreløpig svar på søknad om midlertidig brukstillatelse - 15/091

Hei.
Se vedlagt tilbakemelding fra kommunen.
OBS: Eiendommen må være sikret slik at ingen kan falle ned fra murer eller skrenter, så kanskje dere skal sende meg noen bilder som jeg kan videresende til kommunen.

Mvh

Jarle Nilsen
BE-Con AS
 Becon - til mail

Fra: Greiff Hans Kristian [mailto:hans.kristian.greiff@bjugn.kommune.no]
Sendt: torsdag 29. desember 2016 14.07
Til: 'post@be-con.no'
Emne: Foreløpig svar på søknad om midlertidig brukstillatelse - 15/091

Vedlagt følger foreløpig svar på søknad om midlertidig brukstillatelse - 15/091.

Med hilsen
Hans Greiff
byggesaksbehandler
www.bjugn.kommune.no
hanskristian.greiff@bjugn.kommune.no
Tlf. 72 51 95 35
Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn
 cid:image003.jpg@01
D1731F.C5577A80

Epost fra og til Bjugn kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost arkiveres og blir dermed synlig på [postlista](#).