

SYSTEMBYGG AS

Yrjars gate 24
7130 BREKSTAD

Deres ref.

Vår ref.

9698/2017/33/219/1627MEKR

Dato

10.08.2017

LEVI MAGNUSSEN OG STINE HUSBY - AVLØPSANLEGG FOR ENEBOLIG PÅ 33/219

Vi viser til tillatelse til tiltak for enebolig av 9.8.2017 i vedtak nr. 2017/240.

Ifølge søknaden for boligen skal avløpet fra boligen ledes til offentlig avløpsanlegg. Dette er ikke riktig, da det kun er offentlig utslippsledning i feltet, ikke felles renseanlegg. Utslippet fra eneboligen må derfor ledes om privat slamavskiller, før påslipp til eksisterende utslippsledning. Dette må omsøkes og godkjennes før det kan utstedes ferdigattest eller brukstillatelse for privat del av avløpsanlegg og enebolig.

Søknad om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak for den private delen av avløpsanlegget må dokumenteres ved situasjonsplan der slamavskiller og tilhørende avløpsrør er inntegnet frem til påkoblingspunkt. Avstand mellom slamavskiller og henstillingsplass for tømmebil må angis. Produktark som viser hvilken slamavskiller som skal benyttes må også vedlegges. Ansvarsretter for denne delen av tiltaket må erklæres, og innføres i gjennomføringsplanen.

Dersom noe i dette brevet er uklart, ber vi dere ta kontakt.

Med hilsen

Petra Roodbol-Mekkes
leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.