

FOSEN VVS AS

Emil Schanches gate 6
7160 BJUGN

Deres ref.

Vår ref.

7647/2018/71/196/1627SVMO

Dato

29.05.2018

OLE IVAR RØSET - FORELØPIG SVAR PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 71/196

Viser til utslippssøknad mottatt her den 17.04.2018.

Vi har foretatt en enkel mottakskontroll av søknaden du har sendt inn og ser at det mangler opplysninger som gjør at vi ikke kan behandle søknaden.

Før vi kan behandle søknaden trenger vi (listen er ikke uttømmende):

- Tinglyst avtale for tilkobling til fellesledning fra eier av fellesledningen.
- Dokumentasjon på at fellesledningen har ledig kapasitet / evt. fagkyndig vurdering av kapasiteten til fellesledningen helt ut til sjøresipienten.
- Dokumentasjon på at slamavskiller er godkjent etter NS-EN 12566-3. Mottatte dokumentasjon var gyldig fram til 01.10.2013 etter NS-EN 12566-1.
- Opplysninger om slamavskillerens størrelse (antall m³).

Vi ber om at opplysningene sendes på e-post til postmottak@bjugn.kommune.no eller i posten til Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn.

Behandlingsfristen kommunen har gjelder fra søknaden er komplett.

Med hilsen

Svein Erik Morseth
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.

Eksterne kopimottakere:

Ole Ivar Røset Velvansvegen 22 7580 Selbu

Postadresse	postmottak 7160 BJUGN	Telefon	72519500	Internett	http://bjugn.kommune.no
Besøksadresse	Rådhuset, Alf Nebbs gt 2	Telefaks		E-post	postmottak@bjugn.kommune.no
		Bankgiro	8650.48.012196 402.05.25647		



#realiserdrømmenibjugn