

FOSEN VVS AS

Emil Schanches gate 6
7160 BJUGN

Deres ref.

Vår ref.

11039/2018/33/220/1627SVMO

Dato

21.08.2018

Ilga Markize - Utslippstillatelse - 33/220

Saksområdet er delegert til rådmannen, jf. kommunens delegasjonsreglement.

Saksnr.:	2018/577	Ansvarlig søker:	Fosen VVS AS
Eiendom, gnr/bnr:	33/220	Tiltakshaver:	Ilga Markize
Vedtaks nr.:	18/191	Søknadsdato:	24.07.2018
Saksbehandler:	Svein Erik Morseth	Komplettdato:	21.08.2018
Bygningstype:	Enebolig	Beregnet pe:	5
Anleggstype:	Slamavskiller 4 m ³	Restutslipp:	Stjørnfjorden
Resipientens kapasitet:	Middels	Tømmefrekvens:	Hvert 2. år

Dokumenter i saken:

Søknad med vedlegg mottatt 30.07.2018 ligger til grunn for behandlingen. Kommunen mottok søknad om sanitærabonnement for tilkobling av vann og felles sjøledning den 21.08.2018.

Vedtaks utslippstillatelse

Det gis tillatelse til utslipp i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven § 12. For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad eller tilsvarende skal følges.
2. Du som anleggseier har ansvar for drift og vedlikehold slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes, skal følge punktene i driftsinstruksen for anlegget, oppbevare relevant dokumentasjon for fremvisning i forbindelse med tilsyn og for å sikre god drift til enhver tid. Eier av anlegget skal sørge for at alle kumlokk er sikret til

Postadresse	postmottak	Telefon	72519500	Internett	http://bjugn.kommune.no
	7160 BJUGN	Telefaks		E-post	postmottak@bjugn.kommune.no
Besøksadresse	Rådhuset, Alf	Bankgiro	8650.48.01219		
	Nebbs gt 2				



#realiserdrømmenibjugn

enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømning til enhver tid.

3. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest fra kommunen.
4. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
5. Det skal være fremkommelig helårsvei til anlegget for slamsugebil, jf. *Forskrift for tømning av slamavskillere, privét, tette tanker mv., og for gebyr på denne tjenesten, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag*. Avstand mellom renseanlegg/slamavskiller og oppstillingsplass for tømmebil skal ikke være mer enn 30 meter. Maksimal høydeforskjell mellom vei og bunn slamavskiller skal være 5 meter.
6. Dersom det i forbindelse med gravingen oppdages fredede kulturminner eller forurenset grunn, skal arbeidet straks stanses. Melding om funn av kulturminner skal sendes fylkeskommunen umiddelbart, mens melding om forurenset grunn skal sendes kommunen umiddelbart.
7. Dersom det i framtiden kommer offentlig avløpsledning over nærliggende areal til eiendommen, kan kommunen kreve tilknytning til denne, uavhengig av utslippstillatelse gitt i dette vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 27-2 annet ledd.
8. Tømning av slamavskiller skal utføres minimum annethvert år av den renovatøren kommunen har avtale med.
9. Tømmeinstruks skal lamineres og festes under kumløkket og være lett tilgjengelig for den som tømmer slamavskilleren.

Vedtak byggetillatelse

Det gis tillatelse til tiltaket i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven § 20-2. Mottatte ansvarsretter erklæres for funksjoner, fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser:

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	UAVHENGIG KONTROLL
Fosen VVS AS Org.nr.: 913 868 293	X	X	X	
	Avløpsanlegg, tiltaksklasse 1			

Begrunnelse for vedtaket

Anlegget er dimensjonert for enebolig inntil 5 pe og består av en 3-kammret slamavskiller på 4 m³ fra Vestfold Plastindustri AS. Slamavskilleren er SINTEF-godkjent etter NS-EN 12566. Anlegget er prosjektert og skal utføres av Fosen VVS AS. Slamavskilleren er plassert på egen tomt. Avstand fra slamavskiller til oppstillingsplass for slamtømmebil er 10 og har en pumpehøyde på under 5 meter. Fra slamavskilleren blir avløpsvannet ført til felles kommunal avløpsledning som ender i Stjørnfjorden. Resipientens kapasitet er

vurdert til å være middels jf. sjøsonekartet for Bjugn kommune. Søknad om sanitærabonnement for tilkobling til kommunal avløpsledning er mottatt 21.08.2018. Alle fagområder er dekket med erklærte ansvarsretter. En totalvurdering tilsier at utslippstillatelse kan gis.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Bjugn kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Klagen må angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Om ønskelig kan Bjugn kommune være behjelpelig ved utforming av klage.

Merknad:

Krav om behandlingsgebyr blir sendt ut etter at saken er behandlet. Tillatelsen innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold.

Med hilsen

Petra Roodbol-Mekkes
leder

Svein Erik Morseth
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.

Eksterne kopimottakere:

Ilga Markize	Hellandsveien 5	7160	Bjugn
FOSEN RENOVASJON IKS	Postboks 55	7101	RISSA
ÄLVSBYHUS NORGE AS	Postboks 2008 Høyden	1520	MOSS

Interne kopimottakere:

Brit Fagerbekk Anlegg og drift