

Saksprotokoll i Arealutvalget - 13.11.2018

Behandling:

Ingen nye forslag.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Indre Fosen kommune v/Arealutvalget tar ikke klagen fra Fosen Naturvernforening til følge og opprettholder sitt vedtak av 27.02.2017 med følgende tillegg.

- Tankanlegget må utføres og følges opp i henhold til forurensingsforskriften kapittel 18.
- Det forutsettes at det senest sammen med ferdigattest levers inn dokumentasjon på godkjent tank og beskrivelse av forebyggende tiltak i tilfelle lekkasje fra dieselanlegget skulle oppstå.

Begrunnelse for ikke å ta klagen tilfølge:

Forholdet som gjelder utslippstillatelse fra den daglige driften angår ikke tiltaket med flytebrygge og dieseltank.

Under forutsetning av at dieseltanken er godkjent og anlegget monteres forskriftsmessig, anses ikke faren for utslipp å være vesentlig.