

Fra: Hermansen Arild (Arild.Hermansen@tbrt.no)

Sendt: 18.03.2021 08:14:24

Til: Bråten Lina Naoroz

Kopi:

Emne: SV: Byggesak - Fevågveien 355 - gbnr. 140/27 - bruksendring og fasadeendringer - dispensasjon fra branntekniske krav

Vedlegg:

Hei!

Da forstår jeg det slik at det søkes om dispensasjon fra TEK 17 §11-6 2. ledd: *Mellom lave byggverk skal det minimum være 8 meter innbyrdes avstand, med mindre det er truffet tiltak for å hindre spredning av brann mellom byggverkene i løpet av den tiden som kreves for rømning og redning i det andre byggverket. Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse for lave byggverk som samlet utgjør en bruksenhet.*

Det er altså ikke et forskriftskrav at byggene skal ha minimum 8 meter avstand, så lenge det gjennomføres tilstrekkelige tiltak for å sikre liv og helse i nabobygget. TBRT mener at det ikke bør gis dispensasjon fra forhold som berører rømning og redning, det er viktig at personsikkerheten alltid er ivaretatt.

Vi ser at ansvarlig søker har planlagt å gjennomføre risikoreduserende tiltak for å kompensere for at avstanden mellom bygningene er mindre enn 8 meter. Dersom disse tiltakene sikrer at funksjonskravet i forskriften er ivaretatt (dvs sikrer rømning og redning), så er det etter vår mening ikke behov for dispensasjon. Det er et viktig prinsipp i lovverket at foretakene med ansvarsrett i byggesaken selv skal ha kompetanse til å vurdere dette, og selv ta ansvar for at løsningen er i tråd med forskriftens krav.

Med hilsen



Arild Hermansen
Branningeniør
arild.hermansen@tbrt.no
Mobil: 916 72 712
Telefon: 72 54 76 02

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Forebyggende avdeling
Sluppenvegen 18, 7037 Trondheim
Telefon 72 54 76 00
www.tbrt.no

Fra: Bråten Lina Naoroz <lina.braaten@indrefosen.kommune.no>

Sendt: mandag 15. mars 2021 15:12

Til: Hermansen Arild <Arild.Hermansen@tbrt.no>

Emne: SV: Byggesak - Fevågveien 355 - gbnr. 140/27 - bruksendring og fasadeendringer - dispensasjon fra branntekniske krav

Hei,

Anne Lise Sætre har forsøkt å ringe deg i dag, hun har vært veldig travel og ikke fått ringt opp tidligere.

Til spørsmålene:

De søker dispensasjon fra §11-6 annet ledd (2).

Vi vil gjøre en konkret vurdering når vi behandler dispensasjonen, men vi ønsker gjerne deres faglige vurdering som vi vil legge vekt på i vår vurdering.

Vennlig hilsen

Lina Naoroz Bråten

Arealplanlegger/Saksbehandler plan- og byggesak
Indre Fosen kommune



Obs! E-post fra og til Indre Fosen kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på Innsyn. Les mer om e-post til og fra kommunen her: <https://www.indrefosen.kommune.no/innsyn/>

Fra: Hermansen Arild <Arild.Hermansen@tbrt.no>

Sendt: mandag 15. mars 2021 08:27

Til: Bråten Lina Naoroz <lina.braaten@indrefosen.kommune.no>

Emne: SV: Byggesak - Fevågveien 355 - gbnr. 140/27 - bruksendring og fasadeendringer - dispensasjon fra branntekniske krav

Hei!

Jeg ringte Anne Lise Sætre den 3. mars å la inn beskjed på telefonsvareren om å kontakte meg, men jeg har ikke blitt kontaktet ennå.

Hvilket ledd i §11-6 det søkes dispensasjon fra? Jeg ser for øvrig ingen vurdering av konsekvens for avviket ved en evt brann, noe jeg mener er vesentlig for kommunen når dere skal ta stilling til om det skal innvilges dispensasjon eller ikke.

Med hilsen



Arild Hermansen
Branningeniør
arild.hermansen@tbrt.no
Mobil: 916 72 712
Telefon: 72 54 76 02

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Forebyggende avdeling
Sluppenvegen 18, 7037 Trondheim
Telefon 72 54 76 00
www.tbrt.no

Fra: Bråten Lina Naoroz <lina.braaten@indrefosen.kommune.no>

Sendt: søndag 14. mars 2021 12:02

Til: Hermansen Arild <Arild.Hermansen@tbrt.no>

Emne: Byggesak - Fevågveien 355 - gbnr. 140/27 - bruksendring og fasadeendringer - dispensasjon fra branntekniske krav

Hei,

Viser til telefonsamtale 19.02.21 angående byggesak med saksnummer 2020/7053.

Jeg lurar på om TBRT har uttalelse til saken?

Til informasjon: I innsendt dispensasjonssøknad (dispensasjon fra TEK17 § 11-6) er det ikke vist til preaksepterte ytelser/løsninger for tiltak mot brannspredning mellom byggverk.

Vennlig hilsen

Lina Naoroz Bråten

Arealplanlegger/Saksbehandler plan- og byggesak

Indre Fosen kommune

74 85 51 00/98 43 19 63

www.indrefosenkommune.no



Obs! E-post fra og til Indre Fosen kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på Innsyn. Les mer om e-post til og fra

