



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Indre Fosen kommune
Postboks 23
7101 RISSA

Vår saksbehandler
Joar Ølmheim

Vår ref.
21/6538-2 (10958/21)
oppgis ved alle henvendelser.

Deres ref.
Tone Wikstrøm
2019/8298

Dato
31.03.2021

Detaljregulering for deler av Haltveien, Stadsbygd, planid. 50542020007 - Høringsuttalelse

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS viser til ovennevnte sak.

Hensikten med planen er å legge til rette for ny vei og fortau langs fv.6390 Haltveien, Stadsbygd. Strekningen mellom Ytre Haltvei og Jamt-Ola veien er ca. 800 meter. Bygging av fortau er et trafikksikkerhetstiltak og vil sikre trygg skolevei fra Gafsetveien og til Stadsbygd skole.

Mottatte underlag viser at vegbredden blir 4 meter (kjørefelt 3 m + veiskulder 0,5 m + kantsteinsklaring mot fortau 0,5 m). Vi viser til at minste kjørebredde er 3,5 meter på adkomstvei for utrykningskjøretøy, ref. retningslinjer vedrørende *Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap i TBRT's kommuner*.

Brann- og redningstjenesten minner om følgende:

- Det må legges til rette for at brann- og redningstjenesten skal kunne utføre effektiv rednings- og slokkeinnsats, uansett årstid, også i anleggsperioden. Dette innbefatter også en hensiktsmessig plassering av og nødvendig antall brannkummer, samt ivaretagelse av forskriftsmessig slokkevannskapasitet.
- Under og etter anleggsperioder skal også tilgjengelighet for innsatsmannskaper til omkringing bygninger opprettholdes. Det må sikres at sprinkleranlegg og slokkevannsforsyningen fungerer som forutsatt. Dersom vanntilførselen ikke er tilstrekkelig i perioder må det etableres kompenserende tiltak som minimum gir tilsvarende sikkerhet.
- Veien og fortauet må utformes slik at adkomsten opprettholdes i perioder med spesielle forhold, f.eks. brøyekanter o.l. samt at skilt og andre installasjoner ikke plasseres slik at de begrenser adkomsten for innsatsmannskapene.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS viser videre til retningslinjer vedrørende *Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap i TBRT's kommuner*. Disse beskriver blant annet veiens minste kjørebredde, maksimal stigning, minste fri kjørehøyde, svingradius og akseltrykk. Det vises også til TEK 17 § 11-17 *Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap* med veiledning.

Postadresse:
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Sluppenvegen 18
7037 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Sluppenvegen 18

Telefon:
+47 72547600

Organisasjonsnummer:
NO 992 047 364

E-postadresse: postmottak@tbrt.no
Internettadresse: www.tbrt.no

Med hilsen

TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS

Christian Widén-Björk
branningeniør

Joar Ølmheim
brannmester

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi:

Arealplanlegger Tone Wikstrøm, e-post:

tone.wikstrom@indrefosen.kommune.no

Leder distrikt Fosen Sverre Anders Hafeld, e-post:

sverre-anders.hafeld@tbrt.no