

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
Objektnavn: Indre Fosen Kommune - Mælan skole
Objektadresse:
Postnummer, sted: 7113 HUSBYSJØEN

Kontaktperson: Rolf Roger Kvernø
Telefon:
Mobil: 91116466
E-post: oskar.saugestad@anticimex.no;per.olav.foss@indrefosen.kommune.no

Levert av: Anticimex AS
Adresse: Pilestredet 28
Postnummer, sted: 0130 OSLO
Telefon: 41 41 41 28
E-post: firmapost@anticimex.no
Kompetent person: Oskar Saugestad
Registreringsnummer: G-425
Dato utført: 27.10.2020
Ordrenummer: 11069007

Vedlikeholdsrapport for brannvernsmateriell

Ihht avtale har vi nå gjennomført årlig kontroll av teknisk brannvernsmateriell ref lover og regler.
Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale. Oppdatert liste vil komme neste år.

Kontrollsted: Mæland skole
Vedlagte rapporter: Håndslukkere, Brannslanger
Kommentar:

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt montert.

Resultat

Type	Antall	B	C	D	U	N	Trykkprøve (brannslager)
Håndslukkere	2	1	0	0	0	1	0
Brannslanger	6	6	0	0	0	0	0

Med vennlig hilsen
Oskar Saugestad

Signatur for gjennomføring

Sted og dato: HUSBYSJØEN, 27.10.2020

Signatur kunde

Avtale

Signatur Anticimex

Oskar Saugestad

Oskar Saugestad

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
Objektnavn: Indre Fosen Kommune - Mælan skole
Objektadresse:
Postnummer, sted: 7113 HUSBYSJØEN

Kontaktperson: Rolf Roger Kvernø
Telefon:
Mobil: 91116466
E-post: oskar.saugestad@anticimex.no;per.olav.foss@indrefosen.kommune.no

Lvert av: Anticimex AS
Adresse: Pilestredet 28
Postnummer, sted: 0130 OSLO
Telefon: 41 41 41 28
E-post: firmapost@anticimex.no
Kompetent person: Oskar Saugestad
Registreringsnummer: G-425
Dato utført: 27.10.2020
Ordrenummer: 11069007

Vedlikeholdsrapport for håndsløkkere

Kontroll/service er gjennomført ihht NS-3910. Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale. Oppdatert liste vil komme neste år.

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt montert.

Nr.	Etg.	Evt. eksternt ID	Plassering	Fabrikkat	Kg/l	Slokkemiddel	Type	Vedlikehold	Prod. år	Serviceår	Merknader	Neste kontroll
1	U etg		Gang ved garderober	Housegard	6	Skum	AB	N	2020		Ny slokker pga alder ok	10.2021
2	U etg		Maskinrom svømmehall	Firesafe	6	Pulver	ABC	B	2015		Ok.	10.2021

Kunde (eier): Indre Fosen kommune
 Objektnavn: Indre Fosen Kommune - Mælan skole
 Objektadresse:
 Postnummer, sted: 7113 HUSBYSJØEN

Kontaktperson: Rolf Roger Kvernø
 Telefon:
 Mobil: 91116466
 E-post: oskar.saugestad@anticimex.no;per.olav.foss@indrefosen.kommune.no

Levert av: Anticimex AS
 Adresse: Pilestredet 28
 Postnummer, sted: 0130 OSLO
 Telefon: 41 41 41 28
 E-post: firmapost@anticimex.no
 Kompetent person: Oskar Saugestad
 Registreringsnummer: G-425
 Dato utført: 27.10.2020
 Ordrenummer: 11069007

Vedlikeholdsrapport for brannslanger

Kontroll/service er gjennomført ihht NS-EN671-3. Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale.
 Oppdatert liste vil komme neste år.

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt montert.

Nr.	Etg.	Evt. eksternt ID	Plassering	Dim.	Slangelengde	Tilførsel	Trommel	Slange	Strålerør	Vann	Instruks	Skilt	Prod. år	Siste trykkprøve	Trykkprøve	Merknad	Neste kontroll
1	U etg		Svømmehall	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1978	10.18	Nei	Ok.	10.2021
2	1 etg		Bibliotek aula	19 mm	30 m	B	B	B	B	B	OK	B	2018		Nei	Ok.	10.2021
3	U etg		Ved verksted	19 mm	30 m	B	B	B	B	B	OK	B	2018		Nei	Ok.	10.2021
4	1 etg		Skolekjøkken	19 mm	30 m	B	B	B	B	B	OK	B	2018		Nei	Ok.	10.2021
5	2 etg		Ved rom 240	19 mm	30 m	B	B	B	B	B	OK	B	2018		Nei	Ok.	10.2021
6	1 etg		Gang ved rom A121	19 mm	30 m	B	B	B	B	B	OK	B	2018		Nei	Ok.	10.2021