
Referat og dokumentasjon på de fire siste barnnøvelsene

Beskrivelse

Brannøvelse 22.11.19
Klasse Plassering Positivt Negativt
1.-4. kl Alle raskt på plass

5. -7. kl Alle var raskt på plass

8. – 10. kl Alle var raskt på plass Ung.domstrinn brukte branndøra i 2. etg og det fungerte godt

Generelt Alle dører fungerte slik de skulle i evakueringssituasjonen og alle hadde gjort det de skulle inne.
Branngitter gikk ikke ned da brannen ble utløst i personalføyen.

Tidsbruk Alle var på møtepunktet innen 1 min 38 sek

Evaluerings:

Høy lyd ute, vanskelig å høre/gi beskjeder. Bør vi stå lengre unna?

Bør vi utløse brannalarmen i elevarealet? Da vil elevene erfare hvordan det vil være når brannveggen kommer ned og dørene låser seg

Skal ikke ringe 110 når vi gir beskjed om brannøvelse.

Bruk telefonnr.: 73 95 76 98

Tiltak:

Når vi øver neste gang må vi se på mulighetene for å utløse alarmen slik at gitteret går ned. Mellomtrinnet bør også få øve på å bruke

Referent

Veronika Aune

Fra

Brannøvelse 16.01.20 Uvarsla
Klasse Plassering Positivt Negativt
1.-4. kl Alle raskt på plass

5. -7. kl Alle var raskt på plass

8. – 10. kl Alle var raskt på plass Ung.domstrinn brukte branndøra i 2. etg og det fungerte godt. Gitteret gikk ned når alarmen ble utløst

Generelt Alle dører fungerte slik de skulle i evakueringssituasjonen og alle hadde gjort det de skulle inne.
Branngitter gikk ned da brannøvelse ble startet i aulaen. Ungdomstrinnet fikk prøve nødutgangen i 2. etg.

Tidsbruk Ca 2 min

Evaluerings: Dette fungerte fint. Ingen avvik. Neste gang får mellomtrinnet prøve branndøra i 2. etg. Vi kjører neste øvelse med å utløse

Referent
Veronika Aune

Brannøvelse 01.10.21
Klasse Plassering Positivt Negativt
1.-4. kl Alle raskt på plass

5. -7. kl Alle var raskt på plass Mellomtrinnet fikk øve på å bruke nødutgangen i 2. etasje

8. – 10. kl Alle var raskt på plass

Generelt Alle dører fungerte slik de skulle i evakueringssituasjonen og alle hadde gjort det de skulle.
Branngitter gikk ikke ned da brannen ble utløst i personalfløyen.

Tidsbruk Raskt og effektivt

Evaluering:

Vi begynner å bli kjent med nyskolen og konkluderer med at slik vi ser det fungerer alt etter intensjonene. Vi har dog ikke øvd på en s gjøre ved neste øvelse. Øvelsen bør komme en tirsdag eller onsdag etter lunsj i løpet av mars.

Referent

Veronika Aune

Uvarsla brannøvelse 9.3.21

Målet med øvelsen var å sjekke om hva skjer når ved brannalarm når elevene er på andre rom enn sine klasserom. Høres brannalarmen

Trinn Hvordan gikk det Til neste gang

Småtrinnet De evakuerte fra klasserommet sitt raskt og effektivt, men flere manglet innesko slik at det ble noe ubehagelig. Raskt på pl klasserommet sitt.

Mellom-trinnet De var på spesialrom. Flere elever valgte feil nødutgang for hvor de var på skolen og de hørte dårlig brannalarmen på til drama. Må øve på å evakuere fra andre steder enn klasserommet sitt.

Ungdoms-trinnet De brukte lang tid på å stille seg opp. Tuller i rekkene. Må øve på å evakuere fra andre steder enn klasserommet sitt.

Fra alarmen ble utløst til alle kunne meldes var på plass gikk det 3,31 min.

Vi ser at ved brann på vinteren med mye snø på plassen, fungerer ikke bestemt samlested, men grunnet få elever er det ikke vanskelig opptelling.

Denne uvarsla brannøvelsen forteller oss at dette må vi øve mer på. Vaktmesteren kommer til å sette i gang en uvarsla brannøvelse i s også se nærmere på at det høres dårlig på skolekjøkkenet når brannalarmen går.