

From: Alf Sørensen alfrensen@gmail.com

Subject: Min bruksendrings plan og svar fra if

Date: 10 Dec 2020 19:09

To: Alf Kjetil Sørensen alfrensen@gmail.com, Beate Sjøland beate-gamst.sjoland@trondheim.kommune.no



<https://svarut.ks.no/forsendelse/367e5080-b20a-4277-8ed7-cf83afbf0add/1>



Vår referanse: 2020/7100

Dato: 10.12.2020

Org: 944305483

Alf Kjetil Sørensen
Skårgangen 4 C
7029 Trondheim

Byggesak - Selnesveien 320 - gbnr. 147/53 - fritidsbolig - bruksendring - vedrørende utslippstillatelse

Viser til telefonsamtale 10. desember 2020, og sender som avtalt informasjon om utslippstillatelse.

Slamavskiller på 2kbm er for lite for en helårsbolig. For fritidsbolig som er i bruk mer enn 90 dager i året er det også krav om større slamavskiller enn 2kbm. Det er i tillegg krav om at utløpet i sjø er 2 meter under laveste vannstand.

Ny utslippstillatelse må foreligge før vi kan behandle innsendt søknad om bruksendring. Vi minner om at det ikke er krav om at anlegget oppgraderes umiddelbart etter at ny utslippstillatelse gis.

Kommunen har kontakten Fosen Renovasjon og informert om behov for tømning av slamavskiller på din eiendom.

Med hilsen
Lina Naoroz Bråten
Saksbehandler plan- og byggesak
Plan
lina.braaten@indrefosen.kommune.no
Tlf: 98431963

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet


<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/7100

Du kan også kontakte oss per post til:
Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00



Kontastiske



Alf Sørensen
Mob:91567962