

Indre Fosen kommune

Risikoanalyse

Rønningstad 1

Brannsikkerhet Rønningstad

Dato utført 2021-02-23

Tallene viser antall risiko for kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens.

Sannsynlighet



Rønningstad 1 - Risikoanalyse - Brannsikkerhet Rønningstad

Kategori Annet
Tittel Brannsikkerhet Rønningstad
Dato utført 2021-02-23

Risiko	Forslag til utbedring	Sannsynlighet	Konsekvens	Produkt
Lading av El-kjøretøy utenfor ytterdør begynner å brenne	El kjøretøy lades med skøyteledning utvendig, kommer ikke inn i utvendig bod. Tilrettelegge for lading av el-kjøretøy på en slik måte at faren for brann minimaliseres så godt som mulig. Ikke lade el-kjøretøy på natt.	2	3	6
Hyppighet av brannøvelser	Det gjennomføres brannøvelser årlig. Egen branngjennomgang med vikarer gjennomføres med fagleder før den ansatte begynner å jobbe. På grunn av covid 19 gjennomføres denne med hver enkelt vikar, ikke samlet. Viktig at alle ansatte har god kjennskap til brannrutiner da det er mye alenevakter på avdelingen. Vikarer deltar også på brannøvelser.	1	2	2
Bruk av åpen ild	Oppfordrer alle beboere til å kun bruke batteridrevne lys.	2	3	6
Brann i elektrisk utstyr	Fjerne alle skjøteledninger. Gjennomføre sjekk for å sikre at skjøteledninger ikke lengre blir brukt. Motivere beboere til å skru av julebelysning i vinduer på natt, ta ut stikkontakter på vannkokere/kaffetraktere- Motivere til å ta ut mobil ladere fra stikkontakter mellom bruk, dette gjelder også på personalbase	2	3	6

Rønningstad 1 - Risikoanalyse - Brannsikkerhet Rønningstad

Kategori Annet
Tittel Brannsikkerhet Rønningstad
Dato utført 2021-02-23

Risiko	Forslag til utbedring	Sannsynlighet	Konsekvens	Produkt
Behov for assistert rømning	Brannvesenet må informeres om behov for assistert rømning. Ansatte må kjenne til behovet til enhver tid. Dette registreres på listen over beboere. Beboere vil kunne bli evakuert med bruk av tvang og makt dersom de motsetter seg evakuering.	3	3	9
Beboerliste	En oppdatert liste over beboere skal til enhver tid henge ved brannsentral/tas med til oppmøtested.	2	3	6
Beboerliste	En oppdatert beboerliste skal til enhver tid henge ved brannsentral/tas med til oppmøtested. Denne inneholder også informasjon om overnattingsgjester i boligene.	2	3	6
Beboere evakuerer ikke ved brannalarm	Gjennomføre en brannøvelse uten at beboere er blitt informert for å synliggjøre hvem av beboerne som evakuerer selv da.	3	3	9
Beboere evakuerer ikke ved brannalarm	Beboere med behov for bistand er avmerket på beboerlisten som henger ved branntavlen. Personalet bistår beboere, og informerer brannvesenet ved ankomst om hvem som trenger bistand	3	3	9
Beboere blokkerer rømningsvei.	Flytte eiendeler som står foran verandadør bort, slik at rømningsvei er fri.	2	2	4

Rønningstad 1 - Risikoanalyse - Brannsikkerhet Rønningstad

Kategori Annet
Tittel Brannsikkerhet Rønningstad
Dato utført 2021-02-23

Risiko	Forslag til utbedring	Sannsynlighet	Konsekvens	Produkt
Avfallshåndtering/lagring av brennbart inntil bygningen	Avfallshåndtering er i egne dunker borte fra boligbygning. Står under tak i tilknytning til carport. Det lagres ikke brennbart inntil bygningen. Bålpanne lagres på platting når den ikke er i bruk. Denne brukes kun av ansatte, og slukkes helt før den blir forlatt. Ved bruk står den ikke inntil bygningen eller på platting, men flyttes ut på asfalt.	1	2	2



Rønningstad 1 - Aktiviteter - Brannsikkerhet Rønningstad

Ditt søk ga ingen treff

Ingen aktiviteter funnet