

Rømningsøvelse

Uvarslet alarm ved Åsly skole 11.02.2021

Sjekkpunkter og tilbakemelding

	Sjekkpunkter	Tilbakemelding fra teamene/driftsleder
	Generell gjennomføring	Ok Brannalarmen ble utløst av en ansatt ved et uhell. Melderer på sløyden ble utløst. Vi gjennomførte full rømning av lokalene. Brannvesenet kom etter ca 7 minutter. De skiftet glass på melderer og kontrollerte sentralen. Tilbakemelding på rømningen fra teamene var at rømning og avmelding fungerte greit. En klasse var i Rissahallen og hadde gym. De ble ikke berørt av alarmen.
1	Sirene	Ok
2	Dører	Ikke sjekket
3	Rømningsveier	Ok
4	Rømning av bygningen	Rømning og oppstilling gikk greit.