

Utførte aktiviteter

Dato fra: 2019-12-01

2020-01-21 :: Egenkontroll håndslukker enkel

Åsly skole

Sjekk av plombering og trykk.

Status: Utført

Kommentar:

2020-01-21 :: Egenkontroll brannslanger enkel

Åsly skole

Kontroll av skapdør og ventil

Status: Utført

Kommentar:

2020-01-21 :: Brann Alarmanlegg, egenkontroll

Åsly skole

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Kontroller sentral. - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-01-21 :: Håndslukkere, egenkontroll

Åsly skole

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoricerende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-01-21 :: Egenkontroll rømningsveier

Åsly skole

Sjekk at rømningsveier er ryddige og fri for hindringer

Status: Utført

Kommentar:

2020-02-17 :: Alarmanlegg, autorisert kontroll

Åsly skole

- Årlig kontroll utføres av godkjent firma - Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder Anbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført med avvik

Kommentar: Utført av Autronica.

2020-02-19 :: Brann Alarmanlegg, egenkontroll

Åsly skole

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Kontroller sentral. - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-02-27 :: Egenkontroll rømningsveier

Åsly skole

Sjekk at rømningsveier er ryddige og fri for hindringer

Status: Utført med avvik

Kommentar: Traller for skolemelk blokkerer panikkåpner i rømningsvei på skolekjøkkenet.

2020-02-27 :: Egenkontroll brannslanger enkel

Åsly skole

Kontroll av skapdør og ventil

Status: Utført

Kommentar:

2020-02-27 :: Egenkontroll brannslanger enkel

Åsly skole

Kontroll av skapdør og ventil

Status: Utført

Kommentar:

2020-03-13 :: Brann Alarmanlegg, egenkontroll

Åsly skole

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Kontroller sentral. - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-03-13 :: Brann Alarmanlegg, egenkontroll

Åsly skole

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Kontroller sentral. - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-03-13 :: Egenkontroll håndslukker enkel

Åsly skole

Sjekk av plombering og trykk.

Status: Utført

Kommentar:

2020-03-13 :: Brann Alarmanlegg, egenkontroll

Åsly skole

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Kontroller sentral. - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-03-13 :: Egenkontroll håndslukker enkel

Åsly skole

Sjekk av plombering og trykk.

Status: Utført

Kommentar:

2020-03-13 :: Egenkontroll rømningsveier

Åsly skole

Sjekk at rømningsveier er ryddige og fri for hindringer

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-16 :: Egenkontroll rømningsveier**Åsly skole**

Sjekk at rømningsveier er ryddige og fri for hindringer

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-16 :: Egenkontroll rømningsveier**Åsly skole**

Sjekk at rømningsveier er ryddige og fri for hindringer

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-16 :: Brannslanger, egenkontroll**Åsly skole**

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne) - Kontroller for slitasje og skader - Kontroller munnstykke - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-17 :: Egenkontroll brannslanger enkel**Åsly skole**

Kontroll av skapdør og ventil

Status: Ikke utført

Kommentar: ...

2020-04-17 :: Egenkontroll håndslukker enkel**Åsly skole**

Sjekk av plombering og trykk.

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-17 :: Egenkontroll brannslanger enkel

Åsly skole

Kontroll av skapdør og ventil

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-17 :: Egenkontroll håndslukker enkel

Åsly skole

Sjekk av plombering og trykk.

Status: Ikke utført

Kommentar: ...

2020-05-14 :: Brann Alarmanlegg, egenkontroll

Åsly skole

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Kontroller sentral. - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført med avvik

Kommentar: Et utvalg av brannmeldere ble kontrollert. Feil på O-plan funnet: Avvik 1: Manuell melder A3051 som står i rom 263 fellesareal er inntegnet i rom 261.2 garderobe (feil side av veggen) Avvik 2: Manuell melder A4010 som står i rom 138.1 grovgarderobe er ikke inntegnet på O-plan.

2020-05-20 :: Egenkontroll rømningsveier

Åsly skole

Sjekk at rømningsveier er ryddige og fri for hindringer

Status: Utført

Kommentar:

2020-05-20 :: Egenkontroll brannslanger enkel

Åsly skole

Kontroll av skapdør og ventil

Status: Utført

Kommentar:

2020-06-17 :: Egenkontroll brannslanger enkel

Åsly skole

Kontroll av skapdør og ventil

Status: Utført

Kommentar:

2020-06-17 :: Egenkontroll rømningsveier

Åsly skole

Sjekk at rømningsveier er ryddige og fri for hindringer

Status: Utført

Kommentar:

2020-07-24 :: Egenkontroll brannslanger enkel

Åsly skole

Kontroll av skapdør og ventil

Status: Utført

Kommentar:

2020-07-24 :: Egenkontroll rømningsveier

Åsly skole

Sjekk at rømningsveier er ryddige og fri for hindringer

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-18 :: Håndslukkere, egenkontroll

Åsly skole

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan
Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-24 :: Brann Alarmanlegg, egenkontroll

Åsly skole

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Kontroller sentral. - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar: samme avvik som tidligere.

2020-08-24 :: Brann Alarmanlegg, egenkontroll

Åsly skole

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Kontroller sentral. - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført med avvik

Kommentar: Avvik som tidligere.

2020-08-24 :: Brann Alarmanlegg, egenkontroll

Åsly skole

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Kontroller sentral. - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Ikke utført

Kommentar: ...

2020-08-24 :: Brann Alarmanlegg, egenkontroll

Åsly skole

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Kontroller sentral. - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Ikke utført

Kommentar: ...

2020-08-24 :: Egenkontroll rømningsveier

Åsly skole

Sjekk at rømningsveier er ryddige og fri for hindringer

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-24 :: Brann Alarmanlegg, egenkontroll

Åsly skole

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Kontroller sentral. - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Ikke utført

Kommentar: ...

2020-08-24 :: Brann Alarmanlegg, egenkontroll

Åsly skole

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Kontroller sentral. - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Ikke utført

Kommentar: ...

2020-08-24 :: Egenkontroll brannslanger enkel

Åsly skole

Kontroll av skapdør og ventil

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-24 :: Brann Alarmanlegg, egenkontroll

Åsly skole

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Kontroller sentral. - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Ikke utført

Kommentar: ...

2020-08-24 :: Brann Alarmanlegg, egenkontroll

Åsly skole

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Kontroller sentral. - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Ikke utført

Kommentar: ...

2020-09-23 :: Egenkontroll rømningsveier

Åsly skole

Sjekk at rømningsveier er ryddige og fri for hindringer

Status: Utført

Kommentar:

2020-09-25 :: Egenkontroll brannslanger enkel

Åsly skole

Kontroll av skapdør og ventil

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-07 :: Brann Alarmanlegg, egenkontroll

Åsly skole

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Kontroller sentral. - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-28 :: Brannslanger, autorisert 1-årskontroll

Åsly skole

Sjekk av funksjon og tilstand av brannslanger

Status: Utført

Kommentar: Utført OK

2020-10-28 :: Håndslukkere, autorisert kontroll

Åsly skole

Sjekk av funksjon på pulver og skumslukkere

Status: Utført

Kommentar: Utført OK

2020-11-04 :: Egenkontroll brannslanger enkel

Åsly skole

Kontroll av skapdør og ventil

Status: Utført

Kommentar: Årskontroll utført av Anticimex 28.10.2020

2020-11-04 :: Alarmanlegg, autorisert kontroll

Åsly skole

Jørn Pedersen - 2020-03-13: Utført av Autronica. Merk rom med riktig navn og nummer.

Status: Utført

Kommentar: Manuellmeldere merket. Vi har O-plan som forteller om flammedetektorenes plassering. Denne fant trolig ikke representant fra Autronica da han skrev avvik under årskontrollen.

2020-11-04 :: Brannslanger, egenkontroll

Åsly skole

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne) - Kontroller for slitasje og skader - Kontroller munnstykke - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar: Utført årskontroll av Anticimex 28.10.2020

2020-11-06 :: Brann Alarmanlegg, egenkontroll

Åsly skole

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Kontroller sentral. - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar: Et utvalg av detektorer ble sjekket.

2020-11-11 :: Brannøvelse

Åsly skole

Alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet Med brannvernopplæring menes grunnleggende innføring i: - Branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer i objektet - Rømningsveier, møteplasser og passive og aktive brannsikringstiltak som inngår i byggverket - Nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak i objektet - Innføring i den enkeltes ansvar og plikter, også informasjon om brannvernlederens og lederes ansvar, myndighet og plikter - Grunnopplæring i bruk av slökkemiddel, evakuering av personer og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning - Branninstrukser og beredskapsplaner Ledere som kan bli stilt overfor problemstillinger i en brannsituasjon/ulykkessituasjon bør som ledd i den grunnleggende brannvernopplæringen tilegne seg de kunnskaper som trengs for å fatte beslutninger.

Status: Utført

Kommentar: Brann/rømningsøvelse utført. Branndører sjekket, ok. Rømning av bygningene etter planen. Avmelding på oppstillingsplass som vanlig. Ingen avvik. Spørsmål i etterkant om ikke klokken og stemmen som varsler rømning skal høres utendørs (en klasse var ute i skolegården da alarmen gikk. Svart ut med at systemet ikke er lagt opp med varsling utendørs. Ingen skal inn i bygningen uansett når det brannalarmen går.

2020-11-13 :: Egenkontroll rømningsveier

Åsly skole

Sjekk at rømningsveier er ryddige og fri for hindringer

Status: Utført

Kommentar:

2020-11-26 :: Egenkontroll brannslanger enkel

Åsly skole

Kontroll av skapdør og ventil

Status: Utført

Kommentar:

2020-12-04 :: Egenkontroll rømningsveier

Åsly skole

Sjekk at rømningsveier er ryddige og fri for hindringer

Status: Utført

Kommentar:

2020-12-09 :: Brann Alarmanlegg, egenkontroll

Åsly skole

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Kontroller sentral. - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar: Et utvalg av melderne ble sjekket.

2020-12-22 :: Egenkontroll rømningsveier

Åsly skole

Sjekk at rømningsveier er ryddige og fri for hindringer

Status: Utført

Kommentar:

2020-12-22 :: Egenkontroll brannslanger enkel

Åsly skole

Kontroll av skapdør og ventil

Status: Utført

Kommentar:

2021-01-06 :: Brann Alarmanlegg, egenkontroll

Åsly skole

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Kontroller sentral. - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført med avvik

Kommentar: Merking på manuellmelder i rom 250,1 garderone 7.trinn manglet merking. Ny merking montert. Et utvalg detektorer ble kontrollert.

2021-01-06 :: Håndslukkere, egenkontroll

Åsly skole

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført med avvik

Kommentar: Plombe på brannslukker i rom 250,2 garderobe 7.trinn var fjernet. Montert ny.

2021-01-26 :: Egenkontroll rømningsveier

Åsly skole

Sjekk at rømningsveier er ryddige og fri for hindringer

Status: Utført

Kommentar:

2021-01-26 :: Egenkontroll brannslanger enkel

Åsly skole

Kontroll av skapdør og ventil

Status: Utført

Kommentar:

2021-01-28 :: Brann Alarmanlegg, egenkontroll

Åsly skole

Jørn Pedersen - 2021-01-06: Merking på manuellmelder i rom 250,1 garderone 7.trinn manglet merking. Ny merking montert. Et utvalg detektorer ble kontrollert.

Status: Utført

Kommentar: Avvik utbedret

2021-01-28 :: Håndslukkere, egenkontroll

Åsly skole

Jørn Pedersen - 2021-01-06: Plombe på brannslukker i rom 250,2 garderobe 7.trinn var fjernet. Montert ny.

Status: Utført

Kommentar: Avvik lukket

2021-02-11 :: Rømingsøvelse

Åsly skole

Brannalarmen ble utløst, og vi gjennomførte full rømning av bygningene.

Status: Utført

Kommentar: Utført av Tor Langsæter

2021-02-11 :: Brannøvelse

Åsly skole

Alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Med brannvernopplæring menes grunnleggende innføring i: - Branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer i objektet - Rømningsveier, møteplasser og passive og aktive brannsikringstiltak som inngår i byggverket - Nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak i objektet - Innføring i den enkeltes ansvar og plikter, også informasjon om brannvernlederens og lederes ansvar, myndighet og plikter - Grunnopplæring i bruk av slökkemiddel, evakuering av personer og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning - Branninstrukser og beredskapsplaner. Ledere som kan bli stilt overfor problemstillinger i en brannsituasjon/ulykkessituasjon bør som ledd i den grunnleggende brannvernopplæringen tilegne seg de kunnskaper som trengs for å fatte beslutninger.

Status: Utført

Kommentar: Uanmeldt øvelse

2021-02-18 :: Nødlysanlegg - egenkontroll nødlys uten selvtest i normal drift (tilkoblet nett)

Åsly skole

Egenkontroll i henhold til NEK EN50172 A. Visuell kontroll av nødlys uten selvtest i normal drift (tilkoblet nett) 1. Kontroller at diode lyser for å indikere at alt er i orden 2. Kontroller at markeringslysets lyskilde lyser 3. Kontroller at ledelysets lyskilde lyser der hvor ledelys er koblet som en del av allmennbelysningen B. Visuell kontroll av nødlys uten selvtest i nød drift (ikke tilkoblet nett) Vær oppmerksom på at denne funksjonalitetstesten ikke skal vare lenger enn 25% av den totale påstemplede batterikapasitet for armaturen, for 1t=15min., for 3t=45min. 1. Koble fra nettilførsel til armaturene som skal kontrolleres 2. Kontroller at diode lyser for å indikere at alt er i orden 3. Kontroller at markeringslysets lyskilde lyser 4. Kontroller at ledelysets lyskilde lyser der hvor ledelys er koblet som en del av allmennbelysningen

Status: Utført

Kommentar:

2021-02-25 :: Brann Alarmanlegg, egenkontroll

Åsly skole

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Kontroller sentral. - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar: Utført

2021-02-25 :: Brannslanger - egenkontroll

Åsly skole

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at slange/slangeskap er lett tilgjengelig 2. Kontroller at dører på slangeskap er enkle å åpne 3. Kontroller at skap er uten synlige skader 4. Kontroller at slange er uten synlige skader 5. Kontroller at munnstykke er uten synlige skader 6. Kontroller at etterlysende skilt for brannslange er uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2021-02-25 :: Håndslukkere, egenkontroll

Åsly skole

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2021-02-25 :: Brann Alarmanlegg, egenkontroll**Åsly skole**

Jørn Pedersen - 2020-05-14: Et utvalg av brannmeldere ble kontrollert. Feil på O-plan funnet: Avvik 1: Manuell melder A3051 som står i rom 263 fellesareal er inntegnet i rom 261.2 garderobe (feil side av veggen) Avvik 2: Manuell melder A4010 som står i rom 138.1 grovgarderobe er ikke inntegnet på O-plan. O plan må oppdateres

Status: Utført

Kommentar: Utført av Autronica

2021-02-25 :: Rømningsveger - egenkontroll**Åsly skole**

A. Visuell kontroll 1. Rydd: alle rømningsveger skal være ryddige, oversiktlige og fri for hindringer 2. Fjern dørstoppere/kiler fra selvlukkende dører

Status: Utført

Kommentar: Utført

2021-02-26 :: Brann Alarmanlegg, egenkontroll**Åsly skole**

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Kontroller sentral. - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2021-02-27 :: Brannslanger, egenkontroll**Åsly skole**

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne) - Kontroller for slitasje og skader - Kontroller munnstykke - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2021-03-01 :: Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll**Åsly skole**

Kontroll utføres i henhold til serviceavtale og leverandørens anvisninger.

Status: Utført med avvik

Kommentar: Utført av Autronica

2021-03-18 :: Utbedre avvik i årskontroll Brannalarmanlegg

Åsly skole

Svak lyd under alarm ved ekspedisjon og kontorer 1.etg - Svak lyd/ingen lyd verksted/garasje kjeller, bør ettermonteres blits. Utbedre disse avvikene, bruk elektriker, kontrollrapport er vedlagt.

Status: Utført

Kommentar: Blits er ettermontert i vaktmester verksted og i kjeller sør. Montert av DF-elektro (Tommy).

2021-03-22 :: Brannslanger - egenkontroll

Åsly skole

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at slange/slangeskap er lett tilgjengelighet 2. Kontroller at dører på slangeskap er enkle å åpne 3. Kontroller at skap er uten synlige skader 4. Kontroller at slange er uten synlige skader 5. Kontroller at munnstykke er uten synlige skader 6. Kontroller at etterlysende skilt for brannslange er uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2021-03-22 :: Rømningsveger - egenkontroll

Åsly skole

A. Visuell kontroll 1. Rydd: alle rømningsveger skal være ryddige, oversiktlige og fri for hindringer 2. Fjern dørstoppere/kiler fra selvlukkende dører

Status: Utført

Kommentar:

2021-04-06 :: Brann Alarmanlegg, egenkontroll

Åsly skole

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Kontroller sentral. - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført med avvik

Kommentar: Brannsentral har alarm/feilmelding at sløyfe 3 har ledningsbrudd. Kan være feil etter at DF-Elektro monterte blink på to av brannvarslerne i kjeller. DF-Elektro er satt på saken.
