



Seem Foraas

916 34 394



15:16

Hei.

Hadde dette vært
et anleggsgjerde,
hadde jeg sagt ok.

Som permanent
holder det ikke.

Man skal kunne for-
vente at det holder i
minst 30år, om det
ikke belastes av mye
snø. Dette antas å
holde i ca 5 år.

Mvh Ola Seem,
Foraas.

15:48

Uttalelse Øyvind Andresen, bas Foraas Områdesikring AS, 18. desember 2020:

Vorvikan 18.12.2020

Øyvind Andresen

Bas, Foraas Områdesikring AS

7125 Vorvikan

Uttalelse i forbindelse med gjerde satt opp av Copper Eiendom AS, i grensa til Aud K. Benberg sin eiendom, gnr./ bruksnr. 122/258.

Jeg, Øyvind Andresen, var på befaring hos Aud K. Benberg, fredag 18.12.2020. Jeg har sett på gjerdet som er satt opp av utbygger selv, Copper Eiendom AS, ved Kåre Johnny Wåbenø og Gjoran Berg.

Jeg har jobbet hos Foraas Områdesikring AS i 16 år, i dag er jeg bas hos firmaet. Med utgangspunkt i skrenten sin høyde, 4 - 5 meter, er jeg av den klare oppfatning at gjerdet som er satt opp, ikke holder mål. Her må utbygger benytte T-50 stolper med høyde 1, 5 meter, med overligger. Avstanden mellom stolpene skal være to meter. Nederst på gjerdet må det benyttes bølgetråd. Bølgetåden skal syes fast i bunnen på gjerdet for å opprettholde gjerdet sin stabilitet. Konstruksjonen skal være av galvanisert jern/stål. Det er avgjørende at gjerdet er av robust kvalitet da et gjerde som ikke holder mål, kan utgjøre en fare for andre personer sitt liv og helse.

Med hilsen

Øyvind Andresen

