



Jonas Hagen
Nordfjordveien 198
7114 Råkvåg

Søknad om utslippstillatelse - Nordfjordveien 198 - vi trenger flere opplysninger

Indre Fosen kommune mottok den 11.03.2021 søknad om utslippstillatelse på gbnr. 172/17. Det søkes om rehabilitering av eksisterende anlegg. Det kommer fram av søknaden at tiltaket er utført.

Det er vanskelig ut fra søknaden å forstå helt hva det er dere har bygd. Det står at det er en tett tank på 3m³ og en slamavskiller på 2m³, stemmer dette? Det står videre at det kun er utslipp av gråvann (gråvann er det som kommer fra dusj og vask, ikke fra toalett) stemmer det?

Det vi trenger er:

- Kart der alle komponenter er tegnet inn, se vedlagt mal.
- Beskrivelse av anlegget, se vedlegg C.

Ser av byggesaken på boligen at dere har brukt Heimdal Industrier AS som ansvarlige for VVS- arbeidet. Dersom du er i tvil om hva dere har kan du kanskje ta kontakt med dem, slik at vi får ført det riktig inn i våre systemer.

Forstår det slik at dere er tilkoblet felles utslippsledning som går ut i sjø, og som ligger minimum 2 m under laveste lavvann. Fint om du kan bekrefte om det stemmer.

Dersom det er noe som er uklart må du gjerne ringe.

Med hilsen
Liv Heide
miljøkonsulent
Næringsavdelingen
Liv.Heide@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91701141

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2021/2061

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00

Vedlegg



*Fantastiske
Fosen*

- 1 Vedlegg C - dokumentasjon av anlegg
- 2 Vedlegg D - kart