



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Kongens gate 2
7011 TRONDHEIM

Årnsetflata 32 - gbnr. 122/67 - Aksept av tiltaksplan svar

Avvik 1. Brannalarmanlegget er under utbedring med utskifting av nye detektorer. Dette arbeidet er ennå ikke helt ferdig på grunn av at det under utbedringene er oppdaget nye feil. Disse blir også utbedret fortløpende nå. Vi har fått ferdigstillingsdato 26.04.21. Utarbeidelsen av nye planer tar litt lengre tid, men fullføres uten opphold etter at det tekniske er på plass.

Sprinklerkontroll har vært utsatt flere ganger og er ikke gjennomført, vi har imidlertid nå fått avtalt kontroll på onsdag 21 april, se vedlegg.

Rapport for nød og ledelys og utbedringer legges ved.

Dokumentasjon for gassanlegg komfyr finnes og er lagt inn i systemer i brannbok. Forside vedlegges.

Rapport på utbedring på Argonite gassanlegg vedlegges.

Avvik 2. Brann øvelser har blitt utsatt og flyttet på grunn av korona. Vi har nå fått en ny evakueringsplan i dag og skal på bakgrunn av denne ha øvelser den 28 og 29 april 21. Dokumentasjon oversendes umiddelbart etter øvelsen.

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/8199

Du kan også kontakte oss per post til:
Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00



*Fantastiske
Fosen*

