

Tilstede.
alltid. 

LL-	LED	Ved N-165 (N173)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-170 (N173)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-169 (N173)			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	Ved N-170 (N173)			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	N-100			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	N-100			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	Ved N-117 (gang 102)			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	Ved N-117 (gang 102)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-117 (gang 102)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-103 (gang 102)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-104 (gang 102)			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	Ved N-111 (gang 102)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-110 (gang 102)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-109 (gang 102)			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	Ved N-109 (gang 102)			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	Ved N-109 (gang 102)			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	Ved N-131 (gang 130)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-131 (gang 130)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-144 (gang 130)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-142 (gang 130)			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	Ved N-141 (gang 130)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-141 (gang 130)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-139 (gang 130)			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	Ved N-139 (gang 130)			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	Ved N-139 (gang 130)			X	X	Lyser dårlig	-	X	X	X	Armatur byttet
LL-	LED	Ved N-063 (N-060)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	I gang 060 (N-060)			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	I gang 060 ved heis (N-060)			X	X	Lyser dårlig	-	X	X	X	Armatur byttet
LL-	LED	Ved N-056 (N-060)			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	I N-059 (N-060)			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	I gang 060 Ved heis (N-060)			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	I gang 039			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	I gang 039			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	Ved N-039			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-041			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	Ved N-041			X	X	Lyser dårlig	-	X	X	X	Armatur byttet
ML-	LED	Ved N-002			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-043			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-053			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-048			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-046			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-043			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-002			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	N-076 (002)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-076 (002)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-032 (002)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-034 (002)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-081 (002)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-003 (002)			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	Ved N-002 (002)			X	X		-	X	X	X	

ML-	LED	Ved N-002 (N005A)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-004 (N005A)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-006 (N005A)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-004 (N005A)			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	Ved N-005 (N005A)			X	X	Lyser dårlig	-	X	X	X	Armatur byttet
LL-	LED	Ved N-007 (N005A)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	I gang N-007			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	I gang N-007			X	X	Lyser dårlig	-	X	X	X	Armatur byttet
ML-	LED	I gang 024 ved N-012			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	I gang 024 ved N-012			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	I gang 024 ved N-015			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-016 (N005B)			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	Ved N-016 (N005B)			X	X	Lyser dårlig	-	X	X	X	Armatur byttet
ML-	LED	Ved N-025 (N005B)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-026 (N005B)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-028 (N005B)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	I gang N001			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	I gang N001			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	I gang N080			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	I gang N080			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	Ved N-002 (gang N081)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	I gang N-081 (gang N081)			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	Ved N-080 (gang N081)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-082 (N082)			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	Ved N-083 (N082)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-085 (N082)			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	I rom N-083			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	I rom N-083			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	I rom N-083 Inngang			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	I rom N-083 Nødutgang			X	X	Lyser dårlig	-	X	X	X	Armatur byttet
ML-	LED	Ved N-098			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-097			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Ved N-094			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	Ved N-093			X	X	Lyser dårlig	-	X	X	X	Armatur byttet
ML-	LED	Rom N-048 Nødutgang			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Rom N-048 Nødutgang			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Midt i rom N-148			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	Inngangsdør rom N-148			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Rom N-071			X	X		-	X	X	X	
ML-	LED	Rom N-071			X	X		-	X	X	X	
LL-	LED	Rom N-065			X	X		-	X	X	X	

[illegible]

Kommentarer:	Alle armaturer med svakt/dårlig lys er byttet
--------------	---

Ordre nr:		Saksbehandler:			
Tegnings nr:		Service ing. Sign.:	Martin Jensen	Dato:	22.12.2020
Kundens representant:		Sluttkontroll sign.:	Vegard Øyseth	Dato:	24.03.2021