


  Safe At Sea -- Midtnorsk Brannsikring AS Solstrandvegen 40 6264 TENNFJORD	TILSTANDS RAPPORT ARGONITE SLOKKE ANLEGG	MBAS ref. / Rapport nr. : IN-1008-2020 Dato : 25.03.2021 morten.rodsjo@indrefosen.kommune.no			
Kunde : Indre Fosen Kommune					
Installasjons adresse : Rissa Helsetun					
Faktura adresse : 7100 Rissa					
Beskyttet område/rom : Serverrom					
Sone	Antall flasker	Flaske trykk	Temperatur	Kommentar	
	2 x 80 liter	300 bar	20 *C		
	G-U-I-R	Anmerkning		G-U-I-R	Anmerkning
01. Flasketilstand	G	TP: 03.2021	20. Stopp av maskiner	I	
02. Flaskeklammer	G		21. Dørmagnet, stenging av dører	I	
03. Utløser ventil – IV 4	I		22. Lavt flaske trykk, Argonite	G	
04. Utløser ventil – IV 8	I		23. Lavt flaske trykk, Nitrogen	I	
05. Utløser ventil – IV 20	I		24. Utløser rør, pneumatisk	I	
06. Utløser håndtak, manuelt	G	Insp.	25. "Check" ventil	G	
07. Utløser håndtak, wire	I		26. "Pressure" bryter, PSH	I	
08. Pneumatisk adapter	I		27. Kabler	G	
09. Pneumatisk tilbakekobling	I		28. Koblingsbokser	G	
10. Metron aktuator - varighet 5 år	I		29. Slangar	G	Byttet
11. Comet aktuator - varighet 3 år	I		30. Kuplinger	G	
12. Magnetventil	G		31. Manifold	G	
13. Wiretrekk	I		32. Rørsystem	G	
14. Pneum. utløerskap m/utstyr	I		33. Dyser	G	
15. El. utløser sentral	G		34. Skilter	G	
16. Alarm i beskyttet området	G		35. Flaske ventiler / Sprengblekk	G	
17. Spjeld funksjon	I		36. Plombering	G	
18. Stopp av ventilasjon	I		37. Orifice	I	
19. Opplæring av driftspersonell	G				
G = Godkjent U = Underkjent I = Ikke aktuelt R = Reparert/utskiftet					
Anlegget satt i drift, ref. skilt på flasker: Dato 05.2013 ☐ OVERLEVERING ☐ ÅRSKONTROLL ☒ SERVICE					
01: Flaskene forfalt til trykkprøving er byttet med sertifiserte flasker. TP-dato 03.2021. Sjå eget TP-sertifikat, vedlagt dette dokument. 29: Slangar utbyttet på intervall.					
Det bekreftes at kontroll er utført.					
 25.03.2021					
Anlegget kontrollert av		Dato		Signatur av kunde	

Spesialkompetanse på slokkesystemer

Safe At Sea -- Midtnorsk Brannsikring AS
 Solstrandvegen 40
 6264 Tennfjord

Safe@Sea AS



Telefon: 9797 2050
 E-post: post@sagroup.no
 Foretaksregisteret: NO 818 871 082