

1. Innvendig inspeksjon / Internal inspection
2. Ny ventil / New valve
3. Ventil reparert / Valve repaired
4. Refyllt / Recharged

5. Trykktest / Hydrostatic test
6. Utvendig vedlikehold / External maintenance
7. Ny sylinder / New cylinder
8. Kassert / Rejected

Hydrostatisk test

Kunde: Indre Fosen Kommune

Safe @ Sea AS
Solstrandvegen 40
E-post: post@sagroup.no
6264 Tennfjord
Telefon: 9797 2050

Nr	Utførende (godkj.nr)	Fabrikant og ID- merke	Gass type	Volume L	Arbeidstrykk / testtrykk (BAR)	Sist trykkprøvd	Flaske utvendig	Flaske innvendig	Godkjent (X= ikke godkjent)	kommentarer
1	9	2188385	Argonite	80 l.	300/450	02 2021	ok	ok		1 3 4 5
2	9	1729802	Argonite	80 l.	300/450	02 2021	ok	ok		1 3 4 5
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										

Sted: Kausland Næringspark

Dato: 02 2021

Sign: *Kai Haldorssen*