



Dag Gladsø
Landstads Gate 30
3210 Sandefjord

Svar på henvendelse angående utslippstillatelse - Gbnr. 124/15 - Storvassveien 493

Viser til brev mottatt 5.04.21 med spørsmål angående om det er tillatt å bore etter vann for deretter å montere et lukket vannsystem med dusj, vannklosett og vask, og føre dette til tett tank som tømmes ved behov.

Når det gjelder regler for boring etter vann, er det andre som må svare på det spørsmålet.

Dersom det legges vann inn i hytta må det søkes om utslippstillatelse.

Når det gjelder muligheten til å etablere tett tank for å bli kvitt avløpsvann, er det noe vi kan tillate ved drikkevannskilder. Det blir imidlertid fort mye vann, så det er viktig at man i så fall bruker vannbesparende løsninger på både dusj og toalett, og andre innretninger som bruker vann. Det er også et alternativ å ha tett tank kun for toalettene og ha en form for renseløsning på gråvannet (vann fra dusj og vask).

Det er krav om at en tett tank tømmes minimum årlig.

Med hilsen
Liv Heide
miljøkonsulent
Næringsavdelingen
Liv.Heide@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91701141

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2021/2659

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00



*Fantastiske
Fosen*