



Tor Halsan
Kornblomstvegen 15 B
7050 Trondheim

Gbnr. 84/27 - Øvlandsbotn 151 - svar på spørsmål om septiktank

Viser til henvendelse datert 27.04.21, med spørsmål angående boring etter vann, og nedgraving av tett tank for avløp.

Når det gjelder boring etter vann er det et vurderings spørsmål i hvert enkelt tilfelle om det er søknadspliktig eller ikke. For at det skal være søknadspliktig må det defineres som et vesentlig terrenginngrep, dette iht *plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav k*. Boring etter vann er likevel meldepliktig, dette er regulert gjennom *Forskrift for oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser*. Den som utfører boringen skal gi melding til NGU. Opplysningsplikten til NGU skal alltid nevnes for oppdragsgiver før boring.

Når det gjelder tett tank for septik er dette et søknadspliktig tiltak. Det må da søkes om utslippstillatelse til kommunen. Dette kan gjøres på to måter:

1. Via kommunens hjemmeside, der du kan søke selv.
2. Du kan få en entreprenør eller rørlegger til å søke for deg gjennom kommunens saksbehandlersystem for spredt avløp.

Fra kommunens side er det det siste alternativet vi foretrekker. Uansett må du ha en fagkyndig til å utføre tiltaket. Vi ønsker i utgangspunktet ikke at tette tanker for septik blir gravd ned, det gjør det vanskeligere å følge med på om det blir lekkasjer. Storvatnet er drikkevannskilden til mange, så det er viktig at det blir minst mulig forurensning fra avløp i dette området.

Med hilsen
Liv Heide
miljøkonsulent
Næringsavdelingen
Liv.Heide@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91701141

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2021/3267

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00



*Fantastiske
Fosen*

