



STÅLE BJØRKVIK  
Holsundveien 227  
7114 RÅKVÅG

**Holsundveien 227 - gbnr. 169/1 - støttemur med fylling - kommunen trenger mer dokumentasjon før saken kan behandles**

Kommunen viser til søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon for å oppføre forstøtningsmur og for etablering av fylling i strandsonen på eiendommen gbnr. 169/1.

Tiltaket som er omsøkt ligger ifølge NVE Atlas nært område markert som aktsomhetsområde hvor det er mulighet for sammenhengende forekomster av marin leire. Det aktuelle området består ifølge NGUs løsmassekart av et tynt dekke hav- og fjordavsetning, strandavsetning, og det kan ikke utelukkes at det finnes lommer av kvikkleire også her.

Det foreligger en geoteknisk vurdering fra Multiconsult AS, datert 2007. Den geotekniske vurderingen gjelder for etablering av molo, og er ikke dekkende for den utfyllingen som nå er omsøkt. Kommunen krever derfor at det må innsendes en ny geoteknisk vurdering for dette tiltaket.

Det forutsettes at den geotekniske vurderingen gjøres av geoteknisk fagkyndig, og at vurderingene er av en slik kvalitet at det oppfyller kravene til sikkerhet i plan- og bygningsloven § 28-1 og TEK17 kapittel 7.

Med hilsen  
Anne Lise Sætre  
ingeniør byggesak  
Plan  
Anne.Lise.Saetre@indrefosen.kommune.no  
Tlf: 95924148

**Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet**

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2021/2122

Du kan også kontakte oss per post til:

*Indre Fosen kommune*  
Postboks 23, 7101 RISSA  
Sentralbord: 74 85 51 00

Kopi:

ANLEGGSSARBEID AS



*Fantastiske  
Fosen*

