

Fra: Wikstrøm Tone (Tone.Wikstrom@indrefosen.kommune.no)

Sendt: 11.05.2021 11:09:46

Til: Arnar Utseth

Kopi: Sætre Anne Lise; Solli Tore

Emne: Vedr. klage fra TBRT på vedtatt reguleringsplan for seilspanlegg Nedre Fallet

Vedlegg: Klage TBRT.pdf; Tilbaketrekking Klage TBRT.pdf

Til Rissa selforening.

Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) har i brev den 06.05.21 trukket sin klage på vedtatt detaljregulering av Nedre Fallet, datert 08.04.21 (se vedlegg).

I sitt varsel om tilbaketrekking av klagen skriver TBRT følgende:

«I klagen er det belyst at de forutsetningene om slokkevannforsyning som er vedtatt i reguleringsplanen, ikke er ivaretatt i realiteten. Det må tas høyde for at kommunen ikke har tankbilberedskap som kan erstatte manglende slokkevannforsyning. Det betyr at kravet til slokkevann fortrinnsvis må ivaretas gjennom ledningsnettet for slokkevann, eventuelt annen tilrettelagt vannkilde. Vi ble forklart at utbygger (seilforeningen), i tillegg til kommunen, er gjort kjent med innholdet i klagen. I møtet ble vi lovet at tilstrekkelig brannsikkerhet inkludert slokkevannforsyning, vil bli ivaretatt i den nært forestående byggesaksprosessen.»

Videre oppfølging av slokkevannsforsyningen i Nedre Fallet vil bli fulgt opp gjennom kommende byggesaksbehandling. Kommunen vil ved behov gå i videre dialog med TBRT. Fagleder byggesak er orientert om problemstillingen i dialogmøte med TBRT, og som kopimottaker av denne e-posten.

Mvh Tone Wikstrøm

Tone Wikstrøm

Arealplanlegger/fagleder plan

Indre Fosen kommune

73 85 27 00 / 92 09 31 06

www.indrefosenkommune.no



Obs! E-post fra og til Indre Fosen kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på Innsyn. Les mer om e-post til og fra kommunen her: <https://www.indrefosen.kommune.no/innsyn/>