



Til foretak som utfører service på minirensanlegg

Fosenkommunene vedtok høsten 2020 en lokal forskrift for spredt avløp. Den lokale forskriften er et verktøy for kommunenes arbeid med å gi utslippstillatelser generelt, og opprydding i spredt avløp spesielt.

Forskriften stiller strenge krav til serviceavtale for minirensanlegg og rapportering fra servicebesøk. Ved hvert servicebesøk skal minimum følgende punkter sjekkes og kontroll/tiltak skal dokumenteres på egne service rapporter:

- Kontroll av slamavskiller
- Kontroll av slammengde og vurdering av om det er nødvendig med tømming utover minimumskravet
- Fjerning av flyteslam ved behov
- Kontroll av innløps- og utløpsdykkere
- Kontroll av om det er synlig oppslag/utsig av urensset avløpsvann
- Kontroll og rengjøring av mekaniske komponenter
- Kontroll og rengjøring av pumper og styringssystemer (hvis benyttet)
- Kontroll og funksjonstest av alarm for høyt vannivå
- Kontroll/kalibrering av kjemikaliedosering og eventuelt etterfylling av kjemikaliebeholder
- Kontroll og nødvendig vedlikehold av eventuell etterpuleringsløsning
- Kontroll av vannkvalitet og prøvetaking

Det kreves også periodisk rapportering av resultat fra vannprøver:

Prøver tas ved første service, og deretter årlig i utslippssone 0, hvert annet år i sone 1 og 2 og hvert femte år i sone 3-5. For minirensanlegg tilknyttet fritidsbolig kan kommunen fastsette egen prøvetakingsplan.

Kart som viser utslippssoner: <http://kart.fosen.net> - velg karttype «Temakart Spredt avløp» og kryss av for «Utslippssoner» i tegnforklaringen.

Prøver skal tas av fagkyndig virksomhet fra representativt prøvepunkt/fritt fallende vannstrøm. Prøver skal analyseres av akkreditert laboratorium for de aktuelle prøvene. Kostnadene for prøvetaking og analyser belastes anleggseier.

Prøver skal analyseres for parametre beskrevet i *Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ørland, Indre Fosen, Åfjord og Osen kommuner, Trøndelag § 8*. Følgende analysemetoder skal benyttes:

- Tot-P – NS-EN ISO 6878
- BOF5 – NS-EN ISO 5815-1
- SS – NS-EN 872
- *E. coli* – NS-EN ISO 9308-2

Alternativt kan analysemetoder som er direkte sammenlignbare med disse analysemetodene benyttes.

Vennlig hilsen

Fosenkommunene