

Fra: Finn Herje (fhe@nve.no)

Sendt: 12.05.2021 14:36:45

Til: Sætre Anne Lise

Kopi: Kari Øvrelid

Emne: VS: Bør kommunen holde fast på kravet om geoteknisk vurdering?

Vedlegg:

Hei

Dersom tiltakshaver kan dokumentere at muren og fylling blir anlagt på fjell og det er liten overdekning av leire som graves opp så er det tilstrekkelig, og at det da ikke trengs å settes krav om geoteknisk vurdering.

Mvh

Finn Herje
Senioringeniør
mobil 916 725 89
Tlf.sentralbord: 09575
e-post Fhe@nve.no
Abels gate 9, 7030 TRONDHEIM

Web: www.nve.no



Fra: Sætre Anne Lise

Sendt: torsdag 6. mai 2021 12:40

Til: awi@nve.no

Emne: Bør kommunen holde fast på kravet om geoteknisk vurdering?

Hei,

Indre Fosen kommune har mottatt søknad om å få oppføre forstøtningsmur og utfylling i strandsonen på eiendom gbnr. 169/1. Tiltaket er i tråd med reguleringsplan for 2007, og i forbindelse med planarbeidet ble det utført geotekniske undersøkelser/vurderinger av Multiconsult AS. Den geotekniske vurderingen gjelder for etablering av molo, og ikke utfyllingen som nå omsøkes.

Tiltaket som er omsøkt ligger i følge NVE Atlas nært område markert som aktsomhetsområde hvor det er mulighet for sammenhengende forekomster av marin leire. Det aktuelle området består ifølge NGU sitt løsmassekart av et tynt dekke hav- og fjordavsetning, strandavsetning, og det kan ikke utelukkes at det finnes lommer av kvikkleire også her. Se utklipp:





Med bakgrunn av dette har kommunen stilt krav til at det må innsendes ny geoteknisk vurdering for tiltaket som nå omsøkes. Tiltakshaver har svart at muren og fyllingen kommer til å ligge på fjell hele veien, og at det kun er noen enkelte plasser der muren skal plasseres at det finnes et tynt lag med leire. Leira skal graves vekk og muren skal legges på fjell også her. Med bakgrunn i dette stiller tiltakshaver spørsmål til kommunens krav om ny geoteknisk vurdering.

Her hadde det vært fint med et råd. Bør vi holde fast på kravet om geoteknisk vurdering (basert på at tiltaket ligger i nærhet til aktsomhetsområde og at det skal gjøres sprengningsarbeider), eller kan det være tilstrekkelig å sette vilkår i tillatelsen om at det er en forutsetning at forstøtningsmuren forankres til fjell?

Anne Lise Sætre

Ingeniør/ fagansvarlig byggesak

Indre Fosen kommune

Tlf: 95924148

www.indrefosenkommune.no



Obs! E-post fra og til Indre Fosen kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på Innsyn. Les mer om e-post til og fra kommunen her: <https://www.indrefosen.kommune.no/innsyn/>