



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS  
Kongens gate 2  
7011 TRONDHEIM

**Årnsetflata 32 - gbnr. 122/67 - Rissa helsetun - mangelfull tilbakemelding på tilsyn**

Avvik 1. brannalarmanlegget har gjennomgått en vesentlig oppgradering og utbedring, ref igangsettelsesrapport. Alle konkrete avvik er ikke rettet, noe som skyldes litt misforståelser og kommunikasjonssvikt mellom utførende og oss. Vi har nå fått en verifisert dato for utførelse, se vedlegg. Når det gjelder planer er de bestilt som planlagt og skal leveres oppgradert i løpet av juni. Dette er som forutsatt og som følge av at feil er oppdaget og rettet under den gjennomførte oppgraderingen. O planer er bestilt utført etter de spesifikasjoner som er gitt av TBRT. Det vil også bli plassert et sett ved sprinklersentralen, ref punkt 10 i sprinklerrapporten.

For sprinklerrapporten så skal vi gå igjennom eksisterende dokumentasjon og få avklart med kontrollør hva som eventuelt er mangler der. Vi har ikke utbedret mangler nå da vi mottok rapporten først den 20.05.

Avvik 2. Brannøvelse ved Rissa helsetun er gjennomført den 27 og 29 april. Se vedlagt dokumentasjon.

Med hilsen  
Rune Berg  
Fagleder Bygg og eiendom  
Bygg og eiendom  
rune.berg@indrefosen.kommune.no  
Tlf: 91650558

**Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet**

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/8199

Du kan også kontakte oss per post til:  
*Indre Fosen kommune*  
Postboks 23, 7101 RISSA  
Sentralbord: 74 85 51 00



*Fantastiske  
Fosen*

