



HULSUND VE OG VEL
c/o Roar Paulsen Havrevegen 2
7046 TRONDHEIM

Klage på vannkvaliteten fra Råkvåg vannverk i Hulsundet

Vil begynne med å beklage sent svar.

Dessverre har det vært mange lekkasjer i forbindelse med Råkvåg vannverk. Dette kan gjøre at en får lite trykk og det kan komme skit i vannet.

Det kommunen gjør nå er å bytte ut en av de ledningsstrekene det har vært mest problemer med og dette skal være ferdig i løpet av høsten.

Med hilsen
Linda Kristin Garnes
Enhetsleder Kommunalteknikk
linda.kristin.garnes@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91644714

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2021/2674

Du kan også kontakte oss per post til:
Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00



*Fantastiske
Fosen*