

**Vannforsyning til Vanvikan sentrum**

Q - 1

**From :** Ragnar Lyng <Ragnar@lyng.no> Wed, 14 Feb, 2018 14:36  
**Subject :** Vannforsyning til Vanvikan sentrum 1 attachment  
**To :** JanHelge Grydeland  
<JanHelge.Grydeland@leksvik.kommune.no>  
**Cc :** Christina Lyng <Christina@lyng.no>, Per Fossen  
<per.fossen@pka.no>

**Indre Fosen kommune  
Jan Helge Grydeland**

Vi viser til møte i dag vedr forsterkning av vannforsyning i Vanvikan sentrum.

Bakgrunnen for saken er at eksisterende vannforsyning ikke gir tilstrekkelig kapasitet til slukkevann for vårt nye leilighetsbygg "Vanvikan Panorama" i sentrum.

Vi forstår at dette kan løses på tre forskjellige måter:

1. Egen ståltank 100m<sup>3</sup> som vanndeponi
2. Vanninntak for saltvann
3. Forsterking av vannettet til Vanvikan sentrum.

Alternativet ståltank er beregnet til ca Nok 500.000,- pluss graving/legging.

Alternativet saltvannsinntak anslås av Akvafresh AS å ligge på Nok 300.000,-

Entreprisekostnader for vannforsyning fra eksisterende høydebasseng er av Rambøll anslått til ca 3,5 Mill Nok

Fordelen med Alt 3, generell opprustning av vannforsyningen til Vanvikan sentrum, er at dette vil dekke mange behov i sentrumsområdet, med ledig kapasitet i kum midt i sentrum samt kapasitet for svømmehall ved ny VGS som for tiden utredes av Trøndelag Fylkeskommune.

Dersom alt 3 blir valgt av kommunen, er Vanvikan Eiendom AS positiv til å bidra med rund sum 1,0 Mill Nok for fremføring/tilkobling av slukkevann til vårt prosjekt "Vanvikan Panorama" selv om dette for oss er dyrere enn alternative løsninger.

**VANVIKAN EIENDOM AS**

Christina Lyng  
Ragnar Lyng  
ragnar@lyng.no  
www.lyng.no

