



TRØNDELAG BRANN- OG
REDNINGSTJENESTE IKS
Sluppenvegen 18
7037 TRONDHEIM

Vanvikveien 22 - gbnr. 314/83 - Vanvikan skole - mangelfull tilbakemelding på tilsyn

Punkter fra prioritert tiltaksplan NOKAS rapport.

1. Mangler vedrørende gipsoverflater ordnes. Frist 31.08.10
2. Brancellebegrensende konstruksjoner, her trengs bytte av flere branndører samt montering av magnetlåser og andre mindre tiltak. Dette vil søkes løst ved å få inn post i budsjett for 2019 og utføres 1. halvår 2019.
3. Her må det oppgraderes, enkle tettinger utføres av oss selv innen 31.08.18. Resten må ha samme løsning som punkt 2.
4. Branntetting av ventilasjonskanaler, her må vi ta det sammen med løsningen i punkt 2.
5. Utbedring av innvendige hjørner må søkes fått inn på budsjett for 2019 og utføres første halvår 2019.
6. Det må oppgraderes nødllysanlegg. Dette kan utføres innen utgangen av november 2018.
7. Rømningsdør må få panikkbeslag. Monteres i løpet av august 2018.06.
8. Det ettermonteres 2 brannslanger for å supplere dekningen av brannslanger på skolen, innen 30.11.18.

Et generelt punkt til slutt. Det hersker stor usikkerhet omkring skolestruktur og bygninger i den nye Indre Fosen Kommune. Kommunen er derfor svært tilbakeholdende med å investere i bygg som muligens skal rives.

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558

Dokumentet er elektronisk og har ingen fysisk signatur.

Vil du svare på dette brevet?

Oppgi gjerne dette saksnummeret: 2018/5167



*Fantastiske
Fosen*

- og kontakt oss digitalt via [sikker forsendelse \(krever innlogging\)](#)
- eller per post til: Indre Fosen kommune, Rådhusveien 13, 7100 RISSA

Generell kontaktinfo

Sentralbord: 73852700

postmottak@indrefosen.kommune.no