

Fra: Fallrø Stian[Stian.Fallro@indrefosen.kommune.no]
Dato: 30.10.2018 14:16:40
Til: Postmottak Indre Fosen kommune
Tittel: VS: 4 Mannsbolig Rissa

Med hilsen

Stian Fallrø
Byggesaksbehandler
Tlf. 97 76 79 06
E-post: stian.fallro@indrefosen.kommune.no

Obs! E-post fra og til Indre Fosen kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på Innsyn. Les mer om e-post til og fra kommunen her: <https://www.indrefosen.kommune.no/innsyn/>

Fra: John Egil Vemundstad [mailto:John@vsbygg.no]
Sendt: 24. oktober 2018 15:14
Til: Fallrø Stian <Stian.Fallro@indrefosen.kommune.no>
Kopi: Arne Håkon Schei <arne@vsbygg.no>
Emne: VS: 4 Mannsbolig Rissa

Hei

Sender deg oppdatert informasjon vedrørende brann.

John Egil Vemundstad

VS BYGG AS
7105 Stadsbygd
91 83 57 49

Fra: Tor Erik Flasnes [mailto:torerik@overhallahus.no]
Sendt: 24. oktober 2018 14:39
Til: John Egil Vemundstad
Kopi: Arne Håkon Schei
Emne: VS: 4 Mannsbolig Rissa

Hei!

Brann:



Som anvist fra [redacted], Balkonger i 2 etasje må være rømningsvei.

Tiltak:

- Brannkledning deler utvendig.
 - Tiltak deler av vegg og tak.
 - Ytterdører
 - Noen vinduer.
 - Balkong må være rømningsvei. Derav tetteløsning, med branntiltak og underliggende himling.
-

Som